

liZP.271.18.2018

### **Uczestnicy postępowania Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Nr 5 wykonawcy z dnia 19 września 2018 roku do przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudno i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kołbiel”

Pytanie dotyczy „Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami zatwierdzoną decyzją 721/P/2012 Starosty Otwockiego z dnia 26.06.2012 w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudno”.

Pytanie Nr 1.

W związku z tym, iż przetarg obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych prosimy o zamieszczenie na stronie projektu budowlanego przyłączy kanalizacyjnych .

Pytanie Nr 2

Prosimy o zakres wykonania przyłączy, tj. czy mają być zakończone studzienką DN 600 na działce prywatnej, czy też należy przepięć istniejącą instalację kanalizacyjną.

Pytanie Nr 3.

Czy w przypadku przepięcia wykonanych przyłączy z instalacją wewnętrzną koszt opróżnienia zbiornika szamba będzie należał do wykonawcy?.

Pytanie Nr 4.

Prosimy o podanie ilości zbiorników szamb, które należy zaadoptować na studnię przepływową poprzez opróżnienie zbiornika, wyrobienie kinety z betonu zamontowanie stopni złączowych i płyty pokrywowej z włazem żeliwnym, w przypadku przejścia instalacji przez zbiornik.

Pytanie Nr 5.

Prosimy o załączenie na stronie internetowej schematu i specyfikacji przepompowni przydomowych.

Pytanie [Nr 6.

Czy w ramach wykonania przydomowych przepompowni ścieków należy wykonać nowe przyłącze elektryczne , czy też zaprojektowano włączenie w istniejące instalacje.

Pytanie Nr 7.

W ramach wykonania kolektora głównego należy wykonać studzienkę S 298 o średnicy DN 315 prosimy o podanie parametrów technicznych w/w studzienki.

Odpowiedz.

Ad.1

Projekt budowlany tom II pt. „ Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” w załączeniu

Ad.2.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej zakończone na działce prywatnej studnią rewizyjną monolityczną z tworzywa sztucznego typu KESSEL, UNIVA LW600/1000 z włazem żeliwnym, lub równoważną. Wykonanie zgodnie z projektem budowlanym.

Ad.3.

Przedmiot przetargu nie obejmuje przepięcia instalacji sanitarnej wewnętrznej..

Ad.4.

Zgodnie z załączonym projektem budowlanym tom II „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” opis techniczny pt. 4. „Niedopuszczalne jest wykorzystywanie istniejących zbiorników bezodpływowych /szamb/ jako odstożniki ścieków, czy zbiorników przelewowych”.

Ad.5.

Projekt budowlany tom II „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” w załączeniu .

Ad.6.

Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy elektroenergetycznych.

Ad. 7.

Zakres tych robót określają ; Projekt budowlany tom II „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami” i przedmiar robót „Przyłącza kanalizacji sanitarnej – Zlewnia P3 w m.Rudno” .

Z poważaniem:

**Z up. WÓJTA**  
*Ewa Mazek*  
**Zastępca Wójta**

.Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,

2.a/a.