

UWAGI

Jako zwody poziome wokół dachu wykorzystać obróbki blacharskie murków ogniowych
Zwody poprzeczne układać na uchwytach klejonych lepikiem
Na kominach instalować zwody poziome z drutu układanego na uchwytach

Przewody odprowadzające prowadzić w bruzdach wycinanuch w ścianach zewnętrznych
Bruzdy z przewodami zacementować przed tynkowaniem
Jako uziom instalacji wykorzystać zbrojenie law fundamentowych - wypusty dla podłączenia uziomu ujęto w projekcie konstrukcji

Do instalacji przyłączyć wszystkie metalowe przedmioty znajdujące się na dachu jak obróbki blacharskie, wentylatory, maszty itp.
Elementy śrubowe zabezpieczyć ptrzed korozją
Instalację wykonać z zastosowaniem osprzętu cynkowanego ogniowo posiadającego stosowny certyfikat bespieczeństwa "B"

LEGENDA

- *Drut DFe/Zn 8mm - zwody, przewody odprowadzające*
- *Mostki - połączenia zwodów z płatami obróbki blacharskiej murków ogniowych*
- *Połączenie wypustu ze zbrojenia law fundamentowych z przewodem odprowadzającym instalacji*
- *Wypust wykonany bedn. FeZn 25x4mm mocowany do zbrojenia law i wypuszczony 2m ponad teren ujęto w projekcie konstrukcji*
- *Złącze kontrolne instalaowane w puszkach prostokątnych p/t 0,8-1,0m nad terenem*
- *Uchwyt przyłączeniowy instalacji odgromowej pod konstrukcje wsporcze urządzeń wentylacyjnych*

RZUT DACHU - SKALA 1:100

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I KONSERWACJI ZABYTKÓW "PAN" Spółka Cywilna	Funkcja	Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
	Projektant	mgr. inż. Jacek Cieborąk	KL/218/PK	02.2009	
	Sprawdził	mgr. inż. Krzysztof Jabyał	KL/218/PK	02.2009	
Data: 02 - 2009	Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY				
	Tytuł projektu: BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY Z REMIZĄ STRAŻACKĄ w Zajączkowie, gmina: Pieńsk/ów				
Skala: 1:50	Treść tysunku: SCHEMAT 2			Nr rys.	
	Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE			E4	