

Numer sprawy: ORG.340/04/08

Piekoszów, dn. 16.04.2008r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: **Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Szczukowice:**

**Zadanie Nr 1 - droga oznaczona nr ewidencyjnym gruntu 301,**

**Zadanie Nr 2 -droga oznaczona nr ewidencyjnym gruntu 315.**

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) Zamawiający w związku z zapytaniem, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 14.04.2008r. dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela odpowiedzi:

- pozycja nr 4 w przedmiarze robót – **wymagana marka betonu B-15,**
- pozycja nr 5 w przedmiarze robót – **proporcje podsypki cementowo-piaskowej 1: 4,**
- pozycja nr 6 w przedmiarze robót – **wymagany materiał na wykonanie warstwy odsączającej zgodnie z PN-B-11113. Nie jest wymagana włóknina odcinająca oraz geokrata teksturowana. SST dotyczą również tego zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Szczukowice: Zadanie Nr 1 – droga o nr ewid. 301, Zadanie Nr 2 – droga o nr ewid. 315”**
- pozycja nr 7 w przedmiarze robót – **do wykonania warstwy podbudowy należy użyć kruszywo łamane jednorodne bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń, o uziarnieniu 0 – 31,5 mm. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami Normy PN-B-11112 dla klasy co najmniej II.**

**Wymienione informacje zawarte są w SST stanowiącej załącznik do SIWZ.**

*Wójt Gminy Piekoszów  
mgr Tadeusz Dąbrowa*