

10 Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych §7. pkt.1, obiekty budowlane zaliczono do II kategorii geotechnicznej w warunkach prostych.

11 Strefa ochrony przeciwwybuchowej

Na podstawie protokołu komisji kwalifikacyjnej /w załączeniu/ w sprawie ustalenia kategorii zagrożenia wybuchem pomieszczeń, stref i przestrzeni dla modernizowanej oczyszczalni ścieków stwierdza się:

- Oczyszczalnię ścieków oraz pomieszczenia dmuchaw i prasy w budynku wielofunkcyjnym administracyjno -technicznym oraz pomieszczenia w budynku garażowym kwalifikuje się do kategorii PM, czyli pomieszczenia produkcyjno – magazynowe o obciążeniu ogniowym poniżej 500 MJ/m².

- Pomieszczenia socjalne w budynku administracyjno-technicznym oraz w budynku biurowym i socjalno-technicznym kwalifikuje się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.

- Stwierdza się, że strefy zagrożenia wybuchem na terenie oczyszczalni ścieków nie występują.

mgr inż. Tomasz Kozień
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w spec. dziedzinie instalacyjnej - zakres: sieci, instalacji
 i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
 wodociągowych i kanalizacyjnych,
 specjalizacja techn.-budowlana: oczyszczalnie ścieków
 Nr ewid.: MAP/0260/PWOS/04

– KONIEC –

inż. MARIUSZ TOMCZAK
 Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.
 bez ograniczeń w specj. sieci
 inst. i urz.: wod. i kan. ciepłych,
 went. i gaz. Nr ewid.: 99/2001