

Tabela 2 - Bilans ścieków dopływających do oczyszczalni

rodzaj odpływu	liczba mieszkańców	jednostkowe zużycie wody	Q śr dob*			Q max dob*		q max godz*		q max dzienne	
			m3/d	m3/h	l/s	m3/d	m3/h	m3/h	l/s	m3/h	l/s
jednostka	Mk	l/Mk/d	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2	3									
Ścieki bytowo-gospodarcze	8507	85	725,00	30,21	8,39	943,00	39,29	62,87	17,46	46,83	13,01
Ścieki dowożone			40,00	1,67	0,46	40,00	1,67	4,18	1,16	4,18	1,16
Wody infiltracyjne			135,0	5,63	1,56	203,00	8,46	16,92	4,70	8,45	2,35
RAZEM			900,00	37,51	10,41	1186,00	49,42	83,97	23,32	59,46	16,52

Uwaga: do bilansów przyjęto ilości ścieków z poszczególnych miejscowości zawarte w opracowaniu „Koncepcja kanalizacji gminy Radoszyce” Sumax Kraków – Wariant II poprawiony

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Staszica 2