

11 OBSŁUGA URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI.

72

Sposób prowadzenia procesu technologicznego, sprawdzania jego przebiegu i skuteczności określa szczegółowo instrukcja eksploatacji oczyszczalni ECOLO-CHIEF, która zostanie dostarczona wraz z urządzeniami.

Czynności obsługowe wymagają zatrudnienia w wymiarze codziennym 1 pracownika – ok. 8 godz. zmianę roboczą, lecz ze względu na rodzaje wykonywanych prac zatrudnić należy 2 osoby / zmianę (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. – Dz. U. Nr 52)

Czynności codzienne

- sprawdzenia pracy maszyn i urządzeń,
- dokonanie oględzin zbiorników,
- pobrania próbek i oceny wizualnej w zlewce:
- próbki dopływu ścieków z osadem czynnym do osadnika wtórnego
- próbki ścieków oczyszczonych po osadniku wtórnym
- dezynfekcję skratek i piasku oraz załadunek w workach do kontenera;
- odczytanie wartości przepływu ścieków;
- dokonanie stosownych wpisów do książki obsługi
- wykonywanie operacji odwadniania części osadu
- wykonanie czynności związanych z przyjęciem ścieków dowożonych wraz z wpisem każdego zrzutu do formularza zamieszczonego poniżej, a będącego Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002 r. nr 188 poz. 1576).

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Staszica 2