


KOMORA
STABILIZACJI OSADU
Dn 9,42m, 100szt.




STAROSTWA POWIATOWE
w KONINIECH
Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej
20-215 Krynki, ul. Świdowa 2
10-2

Pracownia Inżynierska
nr 14 Tomasz Tomczak
ul. Mickiewicza 10
44-200 Konin
tel. 71 734 51 11
www.tomasz-tomczak.pl


RUSZTY NAWIEWNE
SKALA 1:50

Imię i nazwisko	mgr inż. Piotr Wawrzyniak	Data	03.2008	Nr uprawnień	04.2008	Podpis	Grzegorz RADOSZYŃCZYK
Pracownia	Magdalena Białek	Pracownia	04.2008	Maciej Radoszyński	04.2008	Maciej Radoszyński	Grzegorz RADOSZYŃCZYK
Pracownik	mgr inż. Tomasz Kościński	Pracownik	04.2008	Maciej Radoszyński	04.2008	Maciej Radoszyński	Grzegorz RADOSZYŃCZYK
Strawny	mgr inż. Marcin Tomczak	Strawny	04.2008	Maciej Radoszyński	04.2008	Maciej Radoszyński	Grzegorz RADOSZYŃCZYK
Typ rysunku	RUSZTY NAWIEWNE						
Stadium	Projekt	Nr projektu	193/7/50	Skala	1:50	Nr rysunku	RD-177
Projektant	mgr inż. Tomasz Kościński	Projektant	04.2008	Maciej Radoszyński	04.2008	Maciej Radoszyński	Grzegorz RADOSZYŃCZYK
Strawny	mgr inż. Marcin Tomczak	Strawny	04.2008	Maciej Radoszyński	04.2008	Maciej Radoszyński	Grzegorz RADOSZYŃCZYK
<p>SUMAH Sp. z o.o. BUDOWNICTWO - HANDLOWE ul. Koszalińska 11 60-235 Kalisz tel. 71 734 51 11 www.sumah.pl</p>							

KOMORA
NAPOWIEWNIANIE 1
Dn 7,54m, 88 szt.



KOMORA
NAPOWIEWNIANIE 2
Dn 7,54m, 88 szt.




OSADNIK
WTÓRNY I




OSADNIK
WTÓRNY II



KOMORA
NAPOWIEWNIANIE 4
Dn 6,60m, 72 szt.



KOMORA
NAPOWIEWNIANIE 3
Dn 6,60m, 72 szt.



DO ZBIORNIKA ZLEWNEGO - RETENCYJNEGO
R.STAL. 60.3/4.5

POWIETRZE Z KOMPRESORA

ZAWÓR MEMBRANOWY
DOSAPRO MILTONROY
Dn 150 mm

R.STAL. 193,7/5,0

R.STAL. 169,3/5,0

R.STAL. 139,7/5,0

R.STAL. 114,3/5,0

R.STAL. 70,4/4,0

R.STAL. 193,7/5,0