



**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w m. RADOSZYCE.**
Projekt Architektoniczno – Budowlany.
Część III B – Elektryczna, Automatyczna, Pomiarowa.
INSTALACJE OCZYSZCZALNI.

Arkusz III/B/34

Arkuszy
III/B/36

PR-0122

Opis techniczny.

Lp.	Urządzenie	Typ zabezpieczenia	Prąd znamionowy zabezpieczenia zwarciovego	Impedancja pętli zwarcia dopuszczalna	Wymagany prąd zwarcia przy max. czasie wyłączenia	Maksymalny czas wyłączenia	Impedancja pętli zwarcia	Prąd zwarcia minimalny	Czas wyłączenia przy min. prądzie zwarcia	Warunek zabezpieczenia zwarciovego	Prąd znamionowy silnika	Prąd znamionowy silnika x 1,1	Zakres zabezpieczenia termicznego	Warunek zabezpieczenia termicznego
78.	Grzejnik w umywalni	C 60N B10A	10	3,680	50	0,4	0,403	437	<0,01	Spełniony				
79.	Grzejnik w szatni czystej	C 60N B10A	10	3,680	50	0,4	0,339	518	<0,01	Spełniony				
80.	Grzejnik w pomieszczeniu zaplecza socjalnego	C 60N B10A	10	3,680	50	0,4	0,403	437	<0,01	Spełniony				
81.	Grzejnik w pokoju obsługi	C 60N B10A	10	3,680	50	0,4	0,224	786	<0,01	Spełniony				
82.	Gniazda 1-faz. w budynku	C 60N C4A	4	4,600	40	0,4	0,403	437	<0,01	Spełniony				
Przewody rozdzielni TR12														
83.	Oświetlenie wnętrza budynku socjalno-technicznego	C 60N C10A	10	1,840	100	0,4	1,309	135	<0,01	Spełniony				
84.	Konsola operatorska Kp	C 60N C6A	6	3,067	60	0,4	0,233	756	<0,01	Spełniony				
Przewody rozdzielni TR21														
85.	Oświetlenie kanałów	C 60N C10A	10	1,840	100	0,4	0,960	183	<0,01	Spełniony				
86.	Oświetlenie zewnętrzne L10	C 60N D4A	4	3,286	56	0,4	0,482	365	<0,01	Spełniony				
87.	Gniazdo 3-faz. w garażu 1	C 60N C10A	10	1,840	100	0,4	0,416	423	<0,01	Spełniony				
88.	Gniazdo 3-faz. w garażu 2	C 60N C10A	10	1,840	100	0,4	0,684	257	<0,01	Spełniony				
89.	Ogrzewanie szatni	C 60N B10A	10	3,680	50	0,4	0,416	423	<0,01	Spełniony				
90.	Ogrzewanie garażu 1	C 60N B16A	16	2,300	80	0,4	0,416	423	<0,01	Spełniony				
91.	Ogrzewanie garażu 2	C 60N B16A	16	2,300	80	0,4	0,684	257	<0,01	Spełniony				
92.	Ogrzewanie garażu 3	C 60N B16A	16	2,300	80	0,4	0,960	183	<0,01	Spełniony				
93.	Ogrzewanie garażu 4	C 60N B16A	16	2,300	80	0,4	1,099	160	<0,01	Spełniony				
94.	Wentylator dachowy	C 60N C4A	4	4,600	40	0,4	1,283	137	<0,01	Spełniony				
95.	Gniazda 1-faz. w części garażowej	C 60N C10A	10	1,840	100	0,4	0,960	183	<0,01	Spełniony				
96.	Przepływowy podgrzewacz wody	C 60N B10A	10	3,680	50	0,4	0,482	365	<0,01	Spełniony				
97.	Zespół wywiewny SKW-6	C 60N C10A	10	1,840	100	0,4	0,416	423	<0,01	Spełniony				
Przewody rozdzielni TR22														
98.	Oświetlenie części garażowej	C 60N C6A	6	3,067	60	0,4	2,048	86	<0,01	Spełniony				

STAROSTWO POWIATOWE
w KONSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Konstancja, ul. Słaska 2

05