

**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  
w m. RADOSZYCE.**Projekt Architektoniczno – Budowlany.  
Część III B – Elektryczna, Automatyczna, Pomiarowa.**INSTALACJE OCZYSZCZALNI**

PR-0122

**STAROSTWO POWIATOWE  
w KUNSKIEJ**

Arkusz 9

216

Arkuszy 11

Zestawienie materiałów

**Wydział Budownictwa i Gospodarki**

26-200 Kunskiej, ul. Śluszcza 2

Lp.	Oznaczenie	Wyszczególnienie	Ilość /szt./
		Czujnik ciśnienia powietrza PS1 - YKSY-żo 4x1,5mm	10m
		Czujniki pływakowe w zbiorniku ścieków dowożonych; 14LS - YKSY-żo 9x1,5mm	75m
		Sterowanie lokalne pompą w zbiorniku ścieków dowożonych 14SS - YKSY-żo 7x1,5mm	75m
		Oświetlenie wnętrza budynku administracyjno-technicznego - YDYp 3x2,5mm	250m
		Pompa wspomagająca w osad. wtór. 1; 17M - YKSY-żo 7x2,5mm	75m
		Pompa wspomagająca w osad. wtór. 2; 18M - YKSY-żo 7x2,5mm	50m
		Pompa osadu z osadnika wstępnego; 19M - YKSY-żo 7x2,5mm	60m
		Sito pionowe SP - YKY-żo 5x4mm	65m
		Wymiana informacji AM - SP - YKSY-żo 14x1,5mm	65m
		Wymiana informacji AM - SP - LAN-T11 4x2x0,5mm	65m
		Piaskownik wirowy PW - YKY-żo 5x4mm	40m
		Wymiana informacji AM - PW - YKSY-żo 14x1,5mm	40m
		Wymiana informacji AM - PW - LAN-T11 4x2x0,5mm	40m
		Stacja zlewczą SZ - YKY-żo 5x4mm	90m
		Wymiana informacji AM - SZ - YKSY-żo 14x1,5mm	90m
		Wymiana informacji AM - SZ - LAN-T11 4x2x0,5mm	90m
		Pompa wody technologicznej; 23M - YKSY-żo 7x2,5mm	50m
		Czujnik ciśnienia w zbiorniku hydroforowym 23PS - YKSY-żo 14x1,5mm	15m
		Mieszadło w zbiorniku retencyjnym; 28M - YKSY-żo 7x2,5mm	55m
		Czujniki pływakowe w zbiorniku retencyjnym; 28LS - YKSY-żo 9x1,5mm	55m
		Falownik 4U - LIYCY 5x1mm	10m
		2xLIYY 5x1mm	10m
		Dmuchała 1 - YKY-żo 3x1,5mm	15m
		Falownik 5U - LIYCY 5x1mm	10m
		2xLIYY 5x1mm	10m
		Dmuchała 2 - YKY-żo 3x1,5mm	15m
		Falownik 45U - LIYCY 5x1mm	10m
		2xLIYY 5x1mm	10m
		Dmuchała 3 - YKY-żo 3x1,5mm	18m
		Falownik 55U - LIYCY 5x1mm	10m
		2xLIYY 5x1mm	10m
		Dmuchała 4 - YKY-żo 3x1,5mm	18m
		Przepływomierz ścieków oczyszczonych PQ1 - LAN-T11 4x2x0,5mm	65m
		Tlenomierz PO2 - LAN-T11 4x2x0,5mm	100m
		Układ informacji o awariach MD - LIYCY 6x0,75mm	3m
		Wymiana informacji AM - Kp - YKSY-żo 14x1,5mm	85m
		Wymiana informacji AM - Kp - LAN-T11 4x2x0,5mm	85m
		Wymiana informacji AM - AP - YKSY-żo 14x1,5mm	20m
28.		<b>Przewody rozdzielni AA</b>	
		Wentylator pomieszczenia prasy - YKY-żo 5x1,5mm	30m
		Oświetlenie komory krat - YKY-żo 3x1,5mm	80m
		Oświetlenie wiaty do osadu - YKY-żo 3x1,5mm	60m
		Oświetlenie i wentylacja magazynu wapna - YKY-żo 5x1,5mm	45m
		Gniazdo 3-faz. na budynku - YKY-żo 5x2,5mm	15m
		Gniazdo 3-faz. przy zbiornikach - YKY-żo 5x2,5mm	75m
		Skrzynka prasy AP - YKY-żo 5x4mm	25m
		Oświetlenie zewnętrzne - YKY-żo 5x2,5mm	450m