



STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-000 Końskie, ul. Staszica 2

LEGENDA

- przewody elektryczne
- ⊗ Łącznik klawiszowy bryzgoszczelny 6A , 250V
- ⊕ Łącznik schodowy bryzgoszczelny 6A , 250V
- |— Oprawy świetlówkowe np. PO2 236 PC ES-SYSTEM
- A np. PO2 236 PC ES-SYSTEM
- B np. SRE 236 ES-SYSTEM
- ⊗ Oprawy do żarówek zewnętrzne IP 55, 75W
- ⊔ Gniazdo jednofazowe bryzgoszczelne 2P+Z 10/16 A, 250 V
- ⊔ Gniazdo trójfazowe 3P+N+PE 16A, 400V

Uwagi:

1. Instalacja oświetlenia budynku zasilana z szafy AM przewodem YDyp 3x1,5mm.
2. Zasilanie gniazdek jednofazowych warsztatowych przewodem YDyp 3x2,5 mm.
3. Zasilanie wentylatora przewodem YDyp 3x1,5 mm.
4. Włczenie wentylatora w WC wraz z oświetleniem.
5. Przy montażu czujnika AZ-Box należy przestrzegać aby czujnik nie był oświetlony przez załączane lub inne źródła światła. Miejsce zainstalowania należy ustalić na budowie.
6. Oznaczenia nr. obwodów i typy zastosowanych kabli wg rys.: JAP-05, JAP-08, JAP-09

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	NUMER PROJEKTU : PR-0122
Projektował:	mgr. inż. R. Łazuchiewicz	04-2006r.	118/106/WŁ	<i>[Signature]</i>	RYSUNEK NUMER: SKALA: RSZ-24/E —
Opracował:	mgr. inż. M. Tyran	04-2006r.	—	<i>[Signature]</i>	
WPPU SUMAX Sp. z o.o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ul. Lutomska 26/30 tel. (0 42) 211 11 81 fax (0 42) 211 19 96		NAZWA PROJEKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. RADOSZYCE Projekt Architektoniczno-Budowlany. Część III/B Elektryczna, Automatyeczna, Pomiarowa. INSTALACJE OCZYSZCZALNI. NAZWA RYSUNKU: Instalacja elektryczna budynku administracyjno-technicznego oczyszczalni. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych.			
Rysunek jest własnością firmy SUMAX Sp. z o.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAX Sp. z o.o.					