



### LEGENDA

- - - - - przewody elektryczne  
 ⚡ Łącznik klawiszowy bryzgoszczelny 6A , 250V  
 ⊗ Oprawy do żarówek zewnętrzne IP 55, 75W  
 K Gniazdo jednofazowe bryzgoszczelne 2P=Z 10/16 A, 250 V

#### Uwagi:

1. Włączanie wentylatora w magazynie wraz z oświetleniem.
2. Oznaczenia nr. obwodów i typy zastosowanych kabli wg rys.: RSZ-08

**STAROSTWO POWIATOWE**  
 w KONSKICH  
 Wydział Budownictwa i Gospodarki  
 Przestrzennej  
 26-200 Końskie, ul. Słazica 2

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	NUMER PROJEKTU :
Projektował:	mgr. inż. R. Łazuchiewicz	04-2006r.	118/106/WŁ	<i>[Signature]</i>	PR-0122
Opracował:	mgr. inż. M. Tyran	04-2006r.	- -	<i>[Signature]</i>	RYSUNEK NUMER: SKALA: RSZ-25/E 1:50
WPPU <b>SUMAX</b> Sp. z o.o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI ul. Lutomska 26/30 tel. (0 42) 211 11 81 fax (0 42) 211 19 96					
NAZWA PROJEKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. RADOSZYCE Projekt Architektoniczno-Budowlany. Część III/B Elektryczna, Automatyczna, Pomiarowa. INSTALACJE OCZYSZCZALNI.					
NAZWA RYSUNKU: Instalacja elektryczna wiaty i magazynu wapna. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych.					
<small>Rysunek jest własnością firmy SUMAX Sp. z o.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAX Sp. z o.o.</small>					