

Santok, 26 maj 2011 r.

### **Odpowiedzi na pytania do przetargu**

**Pytanie 1:** Proszę o podanie czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zadania profile PCV pięciokomorowe o parametrach technicznych porównywalnych z profilami sześciokomorowymi (głębokość zabudowy 70 mm, ponieważ komorowość profilu przy szerokości 70 mm nie wpływa na współczynnik przenikania ciepła całego okna).

**Odp. 1:** Nie dopuszcza się profili pięciokomorowych.

**Pytanie 2:** Proszę o uściślenie szerokości profilu np. sześciokomorowe o głębokości min. 85 mm, wówczas parametry ramy poprawiają się o około 20 %.

**Odp. 2:** szerokość profili 68 mm÷70 mm.

**Pytanie 3:** Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza wymianę parapetów wewnętrznych na parapety PCV (trwalsze i odporniejsze na wilgoć).

**Odp. 3:** Dopuszcza się wymianę parapetów na PCV.

**Pytanie 4:** Czy wykończenia łączeń płyt OSB maja być szpachlowane.

**Odp. 4:** Tak.

**Pytanie 5:** Jakiej grubości ma być wykładzina Rekord.

**Odp. 5:** Grubość wykładziny Rekord – typ P Rekord 42.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający przewidział naprawę starego pokrycia papowego i jego zagruntowanie?

**Odp. 6:** Bez naprawy lecz z gruntowaniem starego pokrycia papowego.

**Pytanie 7:** Jaka jest grubość profilu okiennego 88 mm czy 70 mm (przy tak dużych połączeniach profili 70 mm może wykazywać wyboczenie) a może profil pięciokomorowy o sztywności sześciokomorowego 88 mm?

**Odp. 7:** Grubość 70 mm i sześciokomorowe.

**Pytanie 8:** Jakie ma mieć parametry techniczne papa i jakiego koloru?

**Odp. 8:** Papa koloru w odcieniu bordo i grubości 5 mm.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający przewiduje naprawę starego podłoża papowego?

**Odp. 9:** Nie przewiduje się.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający przewiduje zagruntowanie?

**Odp. 10:** Zagruntowanie należy przewidzieć.