

Proszę o wyjaśnienie czy zapis z dnia 26.05.2011 w odpowiedziach na pytania syng. RRG.271.5.2011.MW

Pytanie 7: Jaka jest grubość profilu okiennego 88 mm czy 70 mm (przy tak dużych połaciach profili 70 mm może wykazywać wyboczenie) a może profil pięciokomorowy o sztywności sześciokomorowego 88 mm?

Odp. 7: Grubość 70 mm i sześciokomorowe.

nie narusza Art. 7. 1. PZP "Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie."

Profil sześciokomorowy 70mm produkuje tylko jedna firma

Pytanie 5: Jakiej grubości ma być wykładzina Rekord.

Odp. 5: Grubość wykładziny Rekord - typ P Rekord 42.

nie narusza Art. 29.

pkt.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

pkt 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Urząd Gminy w Santoku wyjaśnia, że:

1. Połacie nie będą duże, gdyż jest podział na cztery skrzydła. Jeżeli profil pięciokomorowy przy szerokości 88 mm spełnia kryteria sześciokomorowego Inwestor nie odrzuci takiej oferty (okno K=1,0).

2. wykładzina będzie użytkowana w obiekcie użyteczności publicznej. Jeżeli zostanie zastosowana inna o równoważnych parametrach Inwestor nie odrzuci oferty.