

Santok, 24 czerwiec 2011 r.

Dotyczy: zapytań do przetargu RRG.271.7.2011.MW

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie i sprecyzowanie, czy kary umowne określone w par. 14 projektu umowy będą liczone od całego wynagrodzenia umownego, nawet jeśli opóźnienie w zakończeniu realizacji będzie dotyczyć jednego odcinka remontowanych dróg? Skoro treść par. 12 projektu umowy jednoznacznie określa przedmiot odbioru – każdą drogę osobno, sugerujemy zmianę treści par. 14 projektu umowy określającą sposób liczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót od wartości umownej remontu drogi, której dot. opóźnienie.

Odpowiedź: Kary umowne będą naliczane zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

Pytanie 2: Wobec braku specyfikacji technicznych dla mieszanek mineralno – bitumicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wycenę w ofercie standardowych receptur MMA przewidzianych dla dróg kategorii KR1-2.

Odpowiedź: Specyfikacje techniczne oraz pozostała dokumentacja zostały zamieszczone w dniu 20 czerwca br. Ponadto specyfikacje dot. mieszanek zostały zamieszczone w dniu 24 czerwca 2011 r.