

Wyjaśnienie do ZAPYTANIA CENOWEGO

IGP.7013.04.Z.C.03.2015 z dnia 25.09.2015 r.

W dniu 30.09.2015r. do Urzędu Miejskiego w Sulejowie wpłynęło następujące pytanie dotyczące wyżej wymienionego zapytania cenowego o wartość zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Pytanie:

Po dokonaniu wizji lokalnej na przedmiotowej drodze, stwierdzono, że istniejący przepust fi 400 mm w km ok 0+444,00 jest zarwany. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić wykonanie nowego przepustu fi 400 mm wraz ze ściankami czołowymi.

Odpowiedzi na pytanie:

Do wyceny należy wycenić w ofercie wymianę przepustu drogowego na nowy z rury dwuściennej o gładkiej ściance wewnętrznej oraz spiralnie karbowanej zewnętrznej (polietylen PEHD), Ø 400 o długości 3,00 m na ławie betonowej o grubości 0,15 m. Beton na ławę należy uwzględnić klasy C16/20 w ilości około 0,23 m³ (0,5 m x 3,00 m x 0,15 m).

Ponadto informuję, iż w dokumentacji projektowej uwzględniono do wykonania ścianki czołowe istniejącego przepustu, wobec tego proszę o przedstawienie w ofercie cenowej wykonania ścianek czołowych.


p. BURMISTRZA
Dorothea Janikowska
Z-ca Burmistrza