

## GMINA SULEJÓW

97-330 Sulejów  
(pieczęć zamawiającego)  
ul. Konecka 42  
NIP 771-17-68-348 REG. 590648327  
Znak sprawy: IGP.7226.72.2016

Sulejów, dnia: 06.06.2016 r.

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)  
– wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych  
równowartości kwoty 30.000 euro.*

### ZAPYTANIE CENOWE

#### 1. Zamawiający:

Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów  
tel. (0-44) 610 25 00 / 610 25 01, fax (0-44) 616 25 51  
e-mail: [um@sulejow.pl](mailto:um@sulejow.pl), <http://www.sulejow.pl>  
NIP: 771-17-68-348, Regon: 590648327

#### 2. Wspólny słownik Zamówień Publicznych (Kod CPV):

45000000-7 – Usługi budowlane

45233140-2 – Roboty drogowe

45233222-1 – Usługi w zakresie układania chodników i asfaltowania

#### 3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodników (w istniejącym śladzie) na terenie miasta Sulejów w n/w zakresie:

##### 3.1. Remont chodnika na ulica 17 Stycznia w Sulejowie – od ulicy Garncarskiej do Kwiatowej

a/ strona lewa – szerokość chodnika 1 m :

- rozbiórka chodnika z płytek 50x50 – 68 m<sup>2</sup>
- rozbiórka krawężnika 15x30x100 – 68 mb
- rozbiórka obrzeża 6x20x100 – 68 mb
- ułożenie chodnika z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 68 m<sup>2</sup>
- ułożenie obrzeża 6x20x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm z oporem z betonu C8/10 – 68 mb
- ułożenie krawężnika 15x20x100 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) grubości 15 cm oraz podsypce cementowo – piaskowej gr 5 cm,
- roboty ziemne – korytowanie – 68 m<sup>2</sup> grubości do 16 cm i wywozem urobku do 4 km,
- wycinka nawierzchni asfaltowej przy krawężniku szerokości do 5cm i głębokości do 4 cm,
- uzupełnienie asfalto-betonem po wykonaniu wycinki,
- uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnia jezdni kruszywem łamanym i masą zalewową.

b/ strona prawa – szerokość chodnika 1,5 m:

- rozbiórka chodnika z płytek 50x50 – 69 m<sup>2</sup> + 2 x 1,5 m x 4,0 m na zjazdach = 81 m<sup>2</sup>
- rozbiórka krawężnika 15x30x100 – 46 mb + 2 x 4m na zjazdach = 54 mb
- rozbiórka obrzeża 6x20x100 – 46 mb
- ułożenie chodnika z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 68 m<sup>2</sup>
- ułożenie obrzeża 6x20x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm z oporem z betonu C8/10 – 68 mb
- ułożenie krawężnika 15x20x100 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) grubości 15 cm oraz podsypce cementowo – piaskowej gr 5 cm,
- roboty ziemne – korytowanie – 68 m<sup>2</sup> grubości do 16 cm i wywozem urobku do 4 km,
- wycinka nawierzchni asfaltowej przy krawężniku szerokości do 5cm i głębokości do 4 cm – 68 mb.
- uzupełnienie asfalto-betonem po wykonaniu wycinki,
- uzupełnienie masą zalewową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnia jezdni.

c/ wykonanie 2 zjazdów na szerokości 1,5 m remontowanego chodnika (strona prawa):

- ułożenie zjazdów z kostki betonowej (czerwonej) gr. 8 cm na konstrukcji przedstawionej poniżej - 18 m<sup>2</sup>
- ułożenie obrzeża 8x25x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm z oporem z betonu C8/10 – 18 mb
- ułożenie krawężnika najazdowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) grubości 15 cm oraz podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 8 mb
- wycinka nawierzchni asfaltowej przy krawężniku szerokości do 5cm i głębokości do 4 cm – 8 mb.
- uzupełnienie asfalto-betonem po wykonaniu wycinki,
- uzupełnienie masą zalewową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnia jezdni.

Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm (kolor: czerwony)
  - podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 4cm,
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
  - podsypka piaskowa gr. 10 cm ,
  - krawężnik betonowy najazdowy zamykający od strony ulicy 15x22x100cm na ławie bet. z oporem, ława z betonu kl. C8/10,
  - obrzeże betonowe 8x25x100cm,
  - zamknięcie zjazdu od strony jezdni wykonać z krawężnika najazdowego 15x22x100 cm na ławie bet. z oporem, a od strony działki obrzeżem 8x25,
  - szczelinę pomiędzy krawężnikiem a krawędzią drogi (przyciętą równo) wypełnić masą zalewową.
- d/ regulacja studni telekomunikacyjnych – 3 szt. i 1 szt. zasuw wodociągowe
- e/ Wywóz płytek i gruzu do 2 km – w miejsce wskazane przez Inwestora.

**3.2. Remont chodnika na ulicy Wschodniej w zakresie od ulicy Opoczyńskiej do Koneckiej**

a/ strona lewa – szerokość chodnika od 1,5 m do 2,00 m:

- rozbiórka chodnika z płytek 50x50 – 171 m<sup>2</sup>
- rozbiórka krawężnika 15x30x100 – 121 mb
- rozbiórka obrzeża 6x20x100 – 102 mb
- ułożenie chodnika z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 171 m<sup>2</sup>
- ułożenie obrzeża 6x20x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm z oporem z betonu C8/10 – 102 mb
- ułożenie krawężnika 15x20x100 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) grubości 15 cm oraz podsypce cementowo – piaskowej gr 5 cm – 121 mb,
- roboty ziemne – korytowanie – 180 m<sup>2</sup> grubości do 16 cm i wywozem urobku do 4 km,
- wycinka nawierzchni asfaltowej przy krawężniku szerokości do 5cm i głębokości do 4 cm – 121 mb
- uzupełnienie asfalto-betonem po wykonaniu wycinki,
- uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnia jezdni kruszywem łamanym i masą zalewową.

b/ strona prawa – szerokość chodnika 1,5 m:

- rozbiórka chodnika z płytek 50x50 – 193,5 m<sup>2</sup>
- rozbiórka krawężnika 15x30x100 – 129 mb
- rozbiórka obrzeża 6x20x100 – 129 mb
- ułożenie chodnika z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm po zagęszczeniu – 193,5 m<sup>2</sup>
- ułożenie obrzeża 6x20x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm z oporem z betonu C8/10 – 129mb
- ułożenie krawężnika 15x20x100 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) grubości 15 cm oraz podsypce cementowo – piaskowej gr 5 cm – 129 mb,
- roboty ziemne – korytowanie – 194 m<sup>2</sup> grubości do 16 cm i wywozem urobku do 4 km,
- wycinka nawierzchni asfaltowej przy krawężniku szerokości do 5cm i głębokości do 4 cm – 129 mb.
- uzupełnienie asfalto-betonem po wykonaniu wycinki,
- uzupełnienie masą zalewową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnia jezdni.

c/ wykonanie 3 zjazdów na szerokości remontowanego chodnika (strona lewa):

- rozbiórka chodnika z płytek 50x50 i kostki – 30 m<sup>2</sup>
- rozbiórka krawężnika 15x30x100 – 20 mb
- rozbiórka obrzeża 6x20x100 – 6 mb
- ułożenie zjazdów z kostki betonowej (czerwonej) gr. 8 cm na konstrukcji przedstawionej poniżej - 30 m<sup>2</sup>
- ułożenie obrzeża 8x25x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm z oporem z betonu C8/10 – 8mb
- ułożenie krawężnika najazdowego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem (beton C12/15) grubości 15 cm oraz podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 20 mb
- wycinka nawierzchni asfaltowej przy krawężniku szerokości do 5cm i głębokości do 4 cm – 20 mb.
- uzupełnienie asfalto-betonem po wykonaniu wycinki,
- uzupełnienie masą zalewową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnia jezdni.

**Konstrukcja zjazdu:**

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm (kolor: czerwony)
- podsypka cementowo – piaskowa 1:3 gr. 4cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,
- podsypka piaskowa gr. 10 cm ,
- krawężnik betonowy najazdowy zamykający od strony ulicy 15x22x100cm na ławie bet. z oporem z betonu kl. C8/10,
- obrzeże betonowe 8x25x100cm,
- zamknięcie zjazdu od strony jezdni wykonać z krawężnika najazdowego 15x22x100 cm na ławie bet. z oporem, a od strony działki obrzeżem 8x25.
- szczelinę pomiędzy krawężnikiem a krawędzią drogi (przyciętą równo) wypełnić masą zalewową.

- d/ regulacja 1 szt. zasuw gazowej;
- e/ wykonanie utwardzenia pod 2 wiaty przystankowe
  - rozbiórka chodnika z płytek 50x50 – 10 m<sup>2</sup>
  - rozbiórka obrzeża 6x20x100 – 9 mb
  - ułożenie chodnika z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 20 m<sup>2</sup>
  - ułożenie obrzeża 6x20x100 na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm z oporem z betonu C8/10 – 18 mb
  - roboty ziemne – korytowanie – 20 m<sup>2</sup> wywozem urobku do 4 km,
- f/ Wywóz płytek i gruzu do 2 km – w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonawca na własny koszt musi opracować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych. Projekty organizacji ruchu muszą posiadać stosowne uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

Podczas realizacji Wykonawca musi uwzględnić regulację pionową studni i włączów urządzeń podziemnych zlokalizowanych w śladzie remontu chodników.

Po zakończeniu robót Wykonawca przygotowuje dokumenty odbiorowe (2egz.) w skład których wchodzić będzie między innymi:

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac wraz z podanym obmiarem (obmiar geodezyjny wykonany na koszt Wykonawcy)
  - zestawienie wbudowanych materiałów na podstawie pomiarów geodezyjnych potwierdzone przez kierownika budowy,
  - atesty, aprobaty techniczne na wbudowany materiał,
- oraz inne dokumenty wymagane przy tego typu zadaniach budowlanych.

**Składający ofertę powinien we własnym zakresie dokonać oględzin terenu budowy i dokonać własnego obmiaru robót w celu uniknięcia rozbieżności. Niedoszacowanie robót przez oferenta nie będzie podstawą do roszczeń o zwiększenie wartości robót.**

**Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem i normami.**

**4. Termin realizacji zamówienia:** roboty budowlane do 30.09.2016 r.

**5. Okres gwarancji i rękojmi:** 36 miesięcy.

**6. Miejsce i termin złożenia oferty:**

a/Urząd Miejski w Sulejowie ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów, sekretariat wejście A, do dnia 14.06.2016 r. do godziny 10.00.

**b/Oferta powinna zawierać opis:**

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników w miejscowości Sulejów – ulica Wschodnia i 17 Stycznia.

c/ Oferty złożone po terminie **nie będą** rozpatrywane.

d/ Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – **załącznik nr 1** do niniejszego postępowania.

**7. Termin otwarcia ofert:** 14.06.2016 r. o godzinie 11.00, wejście C pokój 15A.

**8. Warunki płatności:** 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

**9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Jarosław Miller, Szymon Leszto tel. 44/610-25-18.

**10.Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w **formie pisemnej**, w języku polskim.

**11.Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: **cena – 100%**.

**12. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.**

Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

**13. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich zamawiający żąda od oferentów:**

a/Posiadania **wiedzy i doświadczenia** - za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie, co najmniej **jednego** zamówienia na roboty budowlane o wartości minimum 100.000,00 zł/brutto lub kilku zadań na łączną kwotę 100.000,00 zł/brutto, którego przedmiotem była: **Budowa, przebudowa lub remont chodników i zjazdów.**

**Na spełnienie powyższego wykonawca musi przedstawić kserokopię referencji lub bezusterkowego protokołu odbioru z wykonanych robót na jedną lub więcej robót na łączną kwotę 100.000,00 zł brutto.**

b/Dysponowania odpowiednim **potencjałem technicznym** oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie **kierownika budowy** posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w **specjalności drogowej** lub odpowiadającym im ważnym

uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalają będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w w/w specjalnościach.

**Na spełnienie powyższego wykonawca musi przedstawić swoje oświadczenie, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów: uprawnień, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budowlanych.**

c/ Do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami do przetargu.

d/ Dodatkowym wymogiem będzie konieczność dostarczenia kosztorysu uproszczonego w dniu podpisania umowy.

**Uwaga: brak powyższych dokumentów zawartych w pkt. a, b, c skutkować będzie odrzuceniem oferty.**

**14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

a/ Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy.

Zabezpieczenie może być wniesione w:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów**

nr konta 22 8973 0003 0020 0031 0082 0006

**z adnotacją:**

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ramach zadania inwestycyjnego

pod nazwą:

„Remont chodników w miejscowości Sulejów – ulica Wschodnia i 17 Stycznia”

b/ Miejscem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna jest pokój nr 15 – Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, w siedzibie Zamawiającego, w godzinach od 7:30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

c/ Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na adres lub numer rachunku bankowego wskazane w formularz ofertowy.

**15. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.**

**16. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania, jeśli wystąpią następujące okoliczności:**

- a/ Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie wykonania dokumentacji określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. W opisanych w niniejszym punkcie przypadku Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przygotowania oferty.
- b/ Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
- c/ Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie umowy.

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.

**BURMISTRZ**  
**Wojciech Ostrowski**