

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 400 ust. 7, w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2268 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte na wniosek Pana Sebastiana Orlikowskiego, działającego w imieniu i na rzecz PGE Klaster Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych;

- projektowanego przepustu drogowego Helcor 60 cm w ciągu drogi powiatowej 1024Z, pod projektowanym zjazdem na drogę dojazdową, dz. ew. Nr 62, obręb Sulikowo, gmina Świerzno, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie,
- projektowanego wylotu do rowu, dz. ew. Nr 62, obręb Sulikowo, gmina Świerzno, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie

1.1. Lokalizacja i współrzędne geodezyjne urządzeń wodnych w układzie PL-ETRF2000:

a/ Przepust \varnothing 60 cm - dz. ew. Nr 62, obręb Sulikowo

- wlot X:5494937.52 Y: 5987475.48

- wylot X: 5494946.47 Y: 5987481.88

b/ Wylot do rowu - dz. ew. Nr 62, obręb Sulikowo

X:5494934.19 Y: 5987478.29

Dokumentacja w w/w sprawie znajduje się w siedzibie PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Kamieniu Pomorskim, ul. Strzelecka 1, 72-400 Kamień Pomorski.

DYREKTOR

Zbigniew Gliźniewicz

Do wiadomości :

1. Tablica ogłoszeń w/m
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Świerznie
3. Biuletyn Informacji Publicznej
4. ZUZ – aa