

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Wymiary okna trójkątnego wynoszą szerokość $a = 400 \text{ cm}$, wysokość $b = 100 \text{ cm}$
Kąt ostry trójkąta 25 stopni.
2. Ścianki ustępowe systemowe z płyty MDF .Producenta nie wskazujemy.
3. Wiązar dachowy .
Wiązar dachowy deskowy. Przekroje poszczególnych elementów podano w opisie. Na tej podstawie można wiązar wycenić . Przykładowego producenta nie podajemy. Jest ich wielu.
4. Krzewy iglaste i liściaste wielkości ok.80 cm wysokości. Gatunki popularne takie jak tuje tawuły itp.
5. Docieplenie budynku styropianem grubości 16 cm
6. Wycenić należy okna ze szprosami.
7. Rozmiar rynien i rur spustowych jak na rzucie dachu czyli rynna 150 mm ,rura 120 mm
8. Klasa betonu ław ,stóp fundamentowych, stropów, wieńców i nadproży – przyjąć klasę 250

21.02.2011 r.

Projektant inż. .Danuta Rudnicka