

OGŁOSZENIE - z dnia 17 października 2012r.

O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO SIWZ

Przedmiot zamówienia: **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Średnica - Pawłowięta, gm. Szepietowo**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o złożonych zapytaniach do SIWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach.

Treść zapytań:

Czy istnieje możliwość ułożenia sieci wodociągowej w całości bezwykopowo – przy zastosowaniu metody horyzontalnego przewiertu sterowanego?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wymaga realizacji zadanie zgodnie z dokumentacją projektową :

Projekt budowlany - Rurociągi sieci wodociągowej będą montowane z rur PEHD DN110x10 PN12.5 i układane bezpośrednio w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10cm.

Łączone będą kształtkami zgrzewanymi doczołowo.

*Mirosław Wysocki
Kierownik Zakładu*