

## Ogłoszenie z dnia 9 maja 2013 r.

### o złożonych zapytaniach do SIWZ i o zmianie SIWZ

Przedmiot zamówienia: **Przebudowa drogi gminnej do wsi Wojny Pietrasze Kolonia w km rob. 0+000 - 0+700.**

I. Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) **informuję, o złożonych zapytaniach do SIWZ:**

1) *W kosztorysie została przyjęta grubość warstwy wiążącej 4 cm, zaś według projektu wynosi ona 3 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy wiążącej?*

Grubość warstwy wiążącej wynosi 4cm (zmiana grubości nastąpiła w związku ze zmianą norm po wykonaniu dokumentacji) - koszty związane z tą zmianą zostały ujęte w innych powiązanych pozycjach.

2) *Prosimy o precyzyjne określenie rodzaju mieszanek mineralno asfaltowych do poszczególnych warstw z uwzględnieniem aktualnych wytycznych technicznych WT-2 2010.*

Mieszanka mineralno – asfaltowa grysowo - żwirowa

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu	Mieszanka ACS	Gatunek lepiszcza	
		asfalt drogowy	polimeroasfalt
KR1 – KR2	AC16W	50/70	-

Lp.	Właściwości	Metoda badania	Rodzaj asfaltu	
			50/70	
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE				
1	Penetracja w 25°C	0,1 mm	PN-EN 1426 [21]	50÷70
2	Temperatura mięknięcia	°C	PN-EN 1427 [22]	46÷54
3	Temperatura zapłonu, nie mniej niż	°C	PN-EN 22592 [62]	230

4	Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż	% m/m	PN-EN 12592 [28]	99
5	Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż	% m/m	PN-EN 12607-1 [31]	0,5
6	Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż	%	PN-EN 1426 [21]	50
7	Temperatura mięknięcia po starzeniu, nie mniej niż	°C	PN-EN 1427 [22]	48
<b>WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE</b>				
8	Zawartość parafiny, nie więcej niż	%	PN-EN 12606-1 [30]	2,2
9	Wzrost temp. mięknięcia po starzeniu, nie więcej niż	°C	PN-EN 1427 [22]	9
10	Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż	°C	PN-EN 12593 [29]	-8

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Kategoria	Mieszanka	Gatunek lepiszcza	
ruchu	ACS	asfalt drogowy	polimeroasfalt
KR1 – KR2	AC11S	70/100	PMB 45/80-55, PMB 45/80-65

Lp.	Właściwości	Metoda badania	Rodzaj asfaltu	
			70/100	
<b>WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE</b>				
1	Penetracja w 25°C	0,1 mm	PN-EN 1426 [21]	70-100
2	Temperatura mięknięcia	°C	PN-EN 1427 [22]	43-51
3	Temperatura zapłonu, nie mniej niż	°C	PN-EN 22592 [62]	230
4	Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż	% m/m	PN-EN 12592 [28]	99

5	Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż	% m/m	PN-EN 12607-1 [31]	0,8
6	Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż	%	PN-EN 1426 [21]	46
7	Temperatura mięknięcia po starzeniu, nie mniej niż	°C	PN-EN 1427 [22]	45
<b>WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE</b>				
8	Zawartość parafiny, nie więcej niż	%	PN-EN 12606-1 [30]	2,2
9	Wzrost temp. mięknięcia po starzeniu, nie więcej niż	°C	PN-EN 1427 [22]	9
10	Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż	°C	PN-EN 12593 [29]	-1

- 3) ***Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.***

Zamawiający potwierdza że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1 – 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno – asfaltowych

- 4) ***Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.***

Zamawiający potwierdza że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2 – 2010 do projektowania mieszanek mineralno – asfaltowych

- 5) ***Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.***

Gmina Szepietowo będzie realizować zadanie w oparciu o zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 23.11.2010.

6) Rozdział VII, pkt, A.2. SIWZ Zamawiający podaje: „Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia- co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 250000 zł z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (poświadczenia, zaświadczenia, oświadczenia)”. Zwracamy się o zmianę w/w zapisu na *.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 250000 zł z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem najważniejszych dowodów (poświadczenia, zaświadczenia, oświadczenia)”. Zwracamy uwagę, że żądanie wykazu wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych spełniających w/w warunek wraz z dowodami, w sytuacji gdy ogłoszenie i SIWZ nie przewiduje, że będą one weryfikowane inaczej, niż przez pryzmat warunku z Rozdziału VII, pkt. A.2. SIWZ, jest nie tylko niecelowe, ale również stanowi duże obciążenie dla Wykonawcy mającego duże i wieloletnie doświadczenie na rynku. W konsekwencji, postawienie warunku przedłożenia wykazu obejmującego wykaz wszystkich robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat spełniających podany warunek wraz z dowodami, skutkowałoby koniecznością składania przez takich Wykonawców wraz z ofertą wielostronicowych wykazów robót wraz z wymaganymi poświadczeniami, co z kolei powodowałoby konieczność złożenia wieloletstronicowych ofert.*

Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielono w pkt. II.

II. Uwzględniając treść zapytań, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych **wprowadza się zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**W pkt. VI SIWZ zapis:**

„- zrealizowali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł z podaniem jej wartości oraz

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (poświadczenia, zaświadczenia, oświadczenia) potwierdzających, że zostały wykonane należycie”

**otrzymuje brzmienie:**

„- zrealizowali z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót (poświadczenia, zaświadczenia, oświadczenia zgodnie z § 1 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), potwierdzających, że zostały wykonane należycie.”

**Pkt VII ppkt A.2. SIWZ:**

„wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów (poświadczenia, zaświadczenia, oświadczenia)”

**otrzymuje brzmienie:**

„wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia - co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł z podaniem jej wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót (poświadczenia, zaświadczenia, oświadczenia zgodnie z § 1 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), potwierdzających, że zostały wykonane należycie”.

III. Zmienia się załącznik Nr 3 na załącznik Nr 3A.