

OGŁOSZENIE - z dnia 25 listopada 2014r.

O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO SIWZ

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bryki.

Na podstawie art. 38 ust.1a, ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zmianami) informuję o złożonych zapytaniach do SIWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach.

Treść zapytań:

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 21.11.2014 w sprawie zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy, że po zapoznaniu się z aneksem do projektu „Szafa Sterownicza SUW-SSUW stwierdzamy:

1. Projekt szafy przewiduje sterowanie przepustnic z napędem pneumatycznym w ilości 24 szt., zaś kosztorys ofertowy branży sanitarnej przewiduje:

- 2 szt. - przepustnice z napędem pneumatycznym Dn 65, poz. 205.12*
- 8 szt. - przepustnice z napędem pneumatycznym Dn 100, poz. 206.9*
- 8 szt. - przepustnice z napędem pneumatycznym Dn 650, poz. 206.14*
- 4 szt. - przepustnice pneumatyczne Dn 50, poz. 206.18*
- 4 szt. - przepustnice z napędem pneumatycznym Dn 32, poz. 206.22*

W związku z faktem, że zgodnie z pkt. XIII SIWZ kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie przedmiarów robot z zachowaniem ilości robot i opisów pozycji, wnosimy o wyjaśnienie powyższego.

Odpowiedź:

Do sterowania przewidzianych jest 26 przepustnic pneumatycznych zgodnie z przedmiarem technologicznym.

2 przepustnice na ssaniu pomp transferowych oraz 24 przepustnice na filtrach uzdatniających.

W załączeniu poprawiony schemat technologiczny – Zał. Nr 5.5a

KIEROWNIK ZAKŁADU

Miroslaw Wysocki