

Szepietowo, dn. 17 sierpnia 2017 r.

**OGŁOSZENIE
O ZŁOŻONYCH ZAPYTANIACH DO SIWZ**

Przedmiot zamówienia: **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi – Etap II Docieplenie budynku.**

Na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) informuję o złożonych zapytaniach do SIWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach:

Treść zapytań:

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. W poz. 28 przedmiaru zawarta jest informacja o doprowadzeniu instalacji siłowej do kuchni. W związku z tym proszę o informację skąd należy doprowadzić instalację , proszę o podanie także ilości mb, czy będzie prowadzona w bruzdach czy po wierzchu(jeżeli w bruzdach to jak należy naprawić ściany i sufity – czy całe pomieszczenia, w których będą wykonane bruzdy podlegają odświeżeniu czy tylko bruzdy), jaką moc ma mieć przedmiotowa instalacja i jak zakończyć nową instalację siłową (gniazdko, rozdzielnia, urządzenie). Informację te są potrzebne do prawidłowego oszacowania kosztów tych robót. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o roboty, które są niezbędne do doprowadzenia instalacji do pomieszczenia kuchni.

Odpowiedź:

W narożniku kuchni gniazdo siłowe i dalej trzy podwójne gniazda jednofazowe, każde gniazdo zasilone odrębnym kablem.

Miejsce zasilenia piwnica na ścianie od strony kotłowni.

Kable zasilające należy poprowadzić po elewacji zewnętrznej w rurach osłonowych pod styropianem, z przebiciami od strony zewnętrznej do wnętrza pomieszczeń. Zminimalizujemy w ten sposób możliwość uszkodzenia wewnętrznych okładzin (płytek).

Moc zasilania - na urządzenia kuchni ok. 8 kW.

W załączeniu:

- Przedmiar
- Rysunek pomocniczy

*Robert Lucjan Wyszynski
Burmistrz Szepietowa*