

kor. ul. 4

Nr IZDK5e-505-28/2016
Dot. uzgodnienia projektu

Białystok, 12.07.2016

GMINA SZEPIETOWO

ul. Główna 6
18 – 210 Szepietowo

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej pod torami kolejowymi w km 127,085 (dz. ewid.390/25) linii Zielonka – Kuźnica Białostocka, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku

UZGADNIA

projekt na następujących warunkach:

1. Prace na terenie PKP winny być wykonane pod nadzorem Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku.
2. Wszystkie kolizje, również ujawnione w trakcie wykonywania robót zostaną usunięte na koszt i staraniem inwestora.
3. Za ewentualne uszkodzenie urządzeń służb kolejowych oraz za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych na terenie PKP odpowiedzialność ponosi wykonawca.
4. Wszelkie roboty w pobliżu torów należy prowadzić z zachowaniem parametrów skrajni budowlanej, którą regulują postanowienia Polskiej Normy PN-69 K-02057 (Mon. Pol. Nr 6 poz.61 z 1970 r.).
5. Przejście pod torami wykonać metodą przecisku.
6. Przed przystąpieniem do robót Inwestor lub Wykonawca wystąpi do Zakładu Linii Kolejowych o wyrażenie zgody na wykonywanie robót na terenie PKP.
7. Użytkownik (właściciel) kanalizacji sanitarnej obowiązany będzie do likwidacji lub przebudowy wykonanego obiektu spowodowanych potrzebami kolejowymi lub specjalnymi. Koszt przebudowy będzie obciążał właściciela kanalizacji sanitarnej.
8. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostki projektowej od odpowiedzialności za sporządzony projekt.
9. Projekt należy uzgodnić z PKP Energetyka S.A. Wschodni Rejon Dystrybucji w Siedlcach, ul. Składowa 59; TK Telekom Sp. z o.o. ul. Kijowska 10/12A w Warszawie; PKP Utrzymanie Sp. z o.o. ul. Targowa 74 w Warszawie, oraz PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie ul. Armatnia 14.

Uzgodnienie traci ważność z dniem 12.07.2018r.

Za wydanie niniejszej decyzji zostanie pobrana opłata zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Decyzji Nr 1 z dnia 25.04.2016 r. Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku.

Uzgodnienie zostanie przekazane po opłaceniu faktury.

Opracowała:
Ala Zasiem
tel. +48 85 673 1240
ala.zasim@plk-sa.pl

projekt dozwolony

Kor. ul. 4
DYREKTOR
WZ
Wojciech Jurczyk
Zastępca ds. technicznych