

Odpowiedź na złożone zapytanie dotyczące treści zapytania ofertowego w przedmiocie:
„Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wojny – Krupy“

W dniu 11.07.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Szepietowie wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

W formularzu cenowym załączonym do zapytania nie ujęto nawierzchni bezpiecznej (wg projektu - piasek). Czy Zamawiający wykona nawierzchnię we własnym zakresie, czy też należy ją dopisać do formularza cenowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wykona nawierzchnię bezpieczną z piasku we własnym zakresie. Oferta Wykonawcy powinna obejmować elementy wykazane w załączonym do zapytania formularzu cenowym.

Pytanie 2:

W projekcie zapis o konieczności posiadania "certyfikatu" na wbudowanie elementy.
Wg aktualnych i obowiązujących przepisów na urządzenia małej architektury, do których zaliczane są urządzenia wyposażenia placów zabaw "certyfikaty" nie są wymagane. Potrzebna jest natomiast deklaracja zgodności z normami PN-EN 1176-1 -9.

Czy Zamawiający będzie żądał dostarczenia "certyfikatów" i przez kogo wydanych?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał dokumentu (certyfikaty, badania lub inne dokumenty) potwierdzającego zgodność sprzętu z normą PN-EN 1176. Przedmiotowym dokumentem może być certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę. Innym dokumentem może być deklaracja zgodności producenta lub dostawcy, bądź raport kontrolny przeprowadzony przez producenta lub instytucję zewnętrzną (akredytowane laboratorium).

Z up. BURMISTRZA

Michał Gąsowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA