


Zabudowa wodomierza skrzydełkowego. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.



Lp	Wyszczególnienie	Jlosc	Nr.normy kat.
1	Kolano oc d-25-40	5	PN-67/H-74392
2	Złączka zvezk.dla ø-wodom.	2	PN-66/M-75005
3	Zawor przelotowy d-25-40	2	
4	Zawór antyskażeniowy EA d-20	1	
5	Lacznik mosieznny d-25-40	2	PN-67/H74392
6	Wodomierz d 20 Q 3-1,5m3/h Lacznik wod. ██████ szt.2 Nakretka szt.2 Uszczelki szt.2	1	
7	Zawor przel.z kurk.spust.d-20		PN-66/M-75005

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORÓW INWESTORSKICH		08-400 GARWOLIN ul. Gen.Fr. Kleeberga 24	
OBIEKT	Budynek mieszkalny jednorodzinny		
NAZWA RYS.	Zabudowa wodomierza skrzydełkowego		
ADRES	Podeblocie gm. Trojanów pow.Garwolin woj. mazowieckie		
STADIUM	Skala	Data	Nr. Rys.
P.W.	DOMIAR	Wrzesień 2011	5
OPRACOWAŁ	inż. Patrycja Walczak		
PROJEKTANT	tech. Jan Stoń Upr. UAN 4224/66/57/85		