

dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka; gm. Wyrzysk

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie nr 1**

Czy w świetle znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

#### **Odpowiedź:**

Przy realizacji inwestycji wyroby budowlane muszą spełniać warunki określone w art.30 ustawy Prawa zamówień publicznych.

#### **Pytanie nr 2**

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczególnymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

#### **Odpowiedź:**

Przed dniem odbioru końcowego robót, Wykonawca prac będzie musiał przedłożyć dokumenty potwierdzające fakt, iż do realizacji przedmiotu zamówienia zostały użyte materiały posiadające atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne.

#### **Pytanie nr 3**

Czy tłocznia powinna posiadać możliwość przedmuchiwania przewodu tłoczego sprężonym powietrzem, aby w ten sposób zapobiegać zagniwaniu w nim ścieków i powstawaniu odorów?

#### **Odpowiedź:**

Nie ma potrzeby zastosowania przedmuchu przewodu tłoczego sprężonym powietrzem.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....  
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,  
której Kierownik zamawiającego  
powierzył wykonywanie zastrzeżonych  
dla niego czynności)