

W zarysku z wytycznymi prawnymi
niezmierzonym do głębokości -400m p.p.t.
zmianami sposobów ustojów stępów
określonych.

- 1/ ustoj należy wykonać z poli zabetonującej
30x30 i stopocią 6,0m, tak by to 2m było w ^{przewodzie} _{nosowym}
- 2/ Stopy mocować do ustojów nie porównać
punktów ze pomocą irab do odpowiedniego
przybliżonego pola
- 3/ W zarysku ze zmianą sposobów mocowania
stępa (w projekcie stęp był wtopiany
w grunt na 1,8m p.p.t) należy zakreślić
stopy jako w projekcie ze zmianami:

- wyprzeć się z części przedniej stępa
 - ~~sposób mocowania kłobi nocy wykonanej~~
 - w wielkości nadziemnej, stępów bez zmian
 - stęp należy mocować przystawiony do
mocowania nie porównać krenu ze pomocą
irab do wyprostego ustojów.
 - sposób mocowania przesadów zgodzić
z projektem w przypadku problemów
należy uzgodnić z projektantem
- Juliusz, Olszka