

Wyrzysk dnia 01.08.2011

Dotyczy: wykonania kotłowni gazowej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) opalanych gazem ziemnym (GZ-50) w budynkach ul. Bydgoska 24, ul. Bydgoska 32 i Plac Wojska Polskiego 19.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ nr 1

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniamy co następuje:

Pytanie nr 1.

Prosimy o podanie dokładnie wszystkich elementów podłączeniowych dla kotła i sprzęgła Viessman, wskazanie kompletnej (rozbudowanej o moduły automatyki kotła) automatyka z przedmiaru nie jest produkowana.

Odpowiedź:

Wycena zgodnie z projektem, który jest do wglądu u inwestora. Realizacja inwestycji jest rozliczona ryczałtowo.

Pytanie nr 2

W związku z brakiem projektu prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich elementów komina

Odpowiedź:

Inwestor zakłada wizje lokalną celem określenia elementów kominowych. Dla dwóch budynków wkłady kominowe, budynek ul. Bydgoska 32 zewnętrzny izolowany.

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie ilości obiegów grzewczych.

Odpowiedź:

W każdym rozwiązaniu 1 obieg grzewczy bez mieszania. Pompa kotłowa i obiegowa, sprzęgło hydrauliczne ze względu na moc kotła.

1. Prawidłowy numer konta bankowego na które wpłacać wadium NBS Białostowie
73 8937 0007 0000 1805 2000 0010

Z poważaniem

(podpis zamawiającego lub osoby upoważnionej)