

OSZP.271.29.2011

Wyrzysk, dnia 04.11.2011r.

dotyczy: Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2  
WRAZ  
Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 2**

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Jakie parametry ma spełniać agregat prądotwórczy?

Odpowiedź:

Dla przepompowni PS I agregat prądotwórczy przenośny, moc nie mniejsza niż 56 kVA z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR i automatycznym rozruchem.

Dla przepompowni PS II agregat prądotwórczy przenośny, moc nie mniejsza niż 15 kVA z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR i automatycznym rozruchem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 9.11.2011r. (układ godzinowy pozostaje bez zmian), tym samym ulegają zmianie odpowiednie zapisy zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....  
*(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,  
której Kierownik zamawiającego  
powierzył wykonywanie zastrzeżonych  
dla niego czynności)*