

dotyczy: Kosztowo – budowa kanalizacji sanitarnej

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1  
WRAZ  
Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1**

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

**Pytanie nr 1**

*W SIWZ oraz w przedmiarach robót widnieje zapis, że szafy sterownicze dla przepompowni ścieków powinny być wyposażone w modem GPRS. W związku z powyższym prosimy określić czy w ramach tego zadania należy wykonać nowy system monitoringu GPRS wraz ze stacją bazową i komputerem? W przypadku gdy w gm. Wyrzysk istnieje już system monitoringu GPRS dla przepompowni ścieków, będący własnością jedynego użytkownika i właściciela oprogramowania, czyli Gminy Wyrzysk, prosimy o określenie warunków technicznych oraz kwoty pieniężnej za wpięcie do istniejącego systemu monitoringu GPRS. Informacja ta umożliwi prowadzenie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców i Producentów.*

**Odpowiedź:**

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się wykonywania nowego systemu monitoringu GPRS wraz ze stacją bazową i komputerem. Zaproponowany system monitoringu musi być kompatybilny z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu przepompowni. Zamawiający nie wskazuje ani potencjalnych dostawców materiałów czy urządzeń tym bardziej, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, a nie dostaw. Zamawiający przyjmuje, iż każdy z Wykonawców może zaproponować różne systemy monitoringu, pod warunkiem, iż będą one kompatybilne z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu przepompowni. Zamawiający określił jedynie funkcjonalność użytkową zastosowanych rozwiązań. Każdy z Wykonawców sam dokonuje wyceny zastosowanych materiałów, urządzeń czy technologii. Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza Wykonawcom dostępu do niniejszego postępowania przetargowego pod warunkiem, iż spełnią wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje, iż Gmina Wyrzysk nie jest właścicielem ani użytkownikiem obecnie istniejącego systemu monitoringu przepompowni. System monitoringu jest użytkowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. Zamawiający udostępni opis i warunki dotyczące szaf sterowniczych dla przepompowni ścieków.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej oraz warunki techniczne i wytyczne do których odnosi się niniejsze postępowanie przetargowe

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępni dokumentację geologiczną oraz warunki techniczne, wytyczne i uzgodnienia do których odnosi się niniejsze postępowanie przetargowe.

**Pytanie 3**

Prosimy o modyfikację zapisu §6 ust. 1 w brzmieniu:

1. Przedmiotem odbioru końcowego robót jest bezusterkowa całość prac objętych przedmiotem umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu, a także zakończone elementy robót według harmonogramem rzeczowo finansowym.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie nr 4

Prosimy o modyfikację zapisu §6 ust. 6 w brzmieniu:

*6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad istotnych **powodujących niemożliwość użytkowania przedmiotu umowy** lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający odmówi odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce w realizacji umowy, jeśli przekroczony jest termin określony w §5 ust. 1.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 5:

Prosimy o modyfikację zapisu §5 ust. 3 w brzmieniu:

*Zgłoszenie do odbioru dokonane z zachowaniem wymogów określonych w §6 uznaje się za termin zakończenia robót o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w projekcie umowy.

Zamawiający podaje również jakie parametry techniczne mają spełniać agregaty prądotwórcze, które należy ująć i w kalkulować w koszty wykonania zamówienia:

- Dla przepompowni PS I agregat prądotwórczy przenośny, moc nie mniejsza niż 56 kVA z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR i automatycznym rozruchem.

- Dla przepompowni PS II agregat prądotwórczy przenośny, moc nie mniejsza niż 15 kVA z elektroniczną stabilizacją napięcia AVR i automatycznym rozruchem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 26.01.2012r. (układ godzinowy pozostaje bez zmian), tym samym ulegają zmianie odpowiednie zapisy zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....  
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,  
której Kierownik zamawiającego  
powierzył wykonywanie zastrzeżonych  
dla niego czynności)