

dotyczy: Wyrzysk – utwardzenie ulicy Pod Czubatką

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1
WRAZ
Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 2**

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Na przekrojach normalnych branży drogowej widoczna jest warstwa odcinająca z piasku gr. 6 cm, natomiast w przedmiarze brak takiej pozycji. Prosimy o podanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie nr 2

W przedmiarach nie uwzględniono warstw nawierzchni jezdni na odcinku od 0+720,00 do 0+827,47 tj. warstwa odcinająca z piasku gr. 6 cm, podbudowa z chudego betonu $R_m=5$ Mpa gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm, nawierzchnia z kostki gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie 3

W przedmiarach nie uwzględniono robót drogowych związanych z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 194. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie nr 4

Czy zjazdy do posesji należy wykonać z kostki w kolorze czerwonym?

Odpowiedź:

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie 5:

Prosimy o modyfikację zapisu §5 ust. 3 w brzmieniu:

W przedmiarze dotyczącym remontu mostu, w pozycji 23 błędnie podano ilość ton stali przeznaczonej do malowania. Wg. Wykonanych obliczeń powinno być $5,905 \times 2 = 11,82$ t. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie 6:

W opisie technicznym sanitarnym pojawia się zapis o pompowaniu wody z dna wykopu. W przedmiarze nie uwzględniono tych robót. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie 7:

Na rysunkach profili kanalizacji deszczowej jest informacja o przykryciu ocieplenia z żużla warstwą folii PCV. W przedmiarze nie uwzględniono tych robót. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź:

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie 8:

W przedmiarach nie uwzględniono robót związanych z wykonywaniem progów zwalniających. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź:

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie 9:

W przedmiarach nie uwzględniono robót związanych z ustawianiem znaków drogowych. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź:

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie 10:

W przedmiarach nie uwzględniono robót związanych z malowaniem linii segregacyjnych, pasów i znaków poziomych. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź:

Odpowiedz projektanta w załączniku.

Pytanie 11:

W przedmiarach nie uwzględniono profilowania skarp i poboczy oraz obsiania ich trawą. Czy te roboty są przedmiotem wyceny?

Odpowiedź:

W cenie oferty należy uwzględnić prace polegające na profilowaniu skarp i poboczy oraz obsianiu ich trawą - obmiar 1700m².

Zamawiający przypomina, iż przedmiar robót udostępniony przez Zamawiającego jest materiałem pomocniczym, wyjściowym. Podstawą wyceny oferty są projekty techniczne i dokumentacja techniczna.

Zamawiający informuje ponadto, iż ust. 2 Rozdziału 4 przyjmuje brzmienie „*Dokonanie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji wynikających wprost z dokumentacji, jak również niezbędne do wykonania zamówienia, np. podatek VAT, koszty ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie budowy), koszty zajęcia pasa drogowego, koszty zmiany organizacji ruchu, koszty inspekcji gestorów przebudowywanych sieci, obsługę geodezyjną, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, projekt techniczny powykonawczy, koszty inspekcji rurociągów TV kanalizacji deszczowej - potwierdzających zachowanie zaprojektowanych spadków, itp., należą do Wykonawcy i stanowią jego koszt.*” oraz ust. 5 Rozdziału 24 przyjmuje brzmienie: „*Cena musi zawierać **wszystkie** koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji, jak również niezbędne do wykonania zamówienia np. podatek VAT, koszty ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie budowy), koszty zajęcia pasa drogowego, koszty zmiany organizacji ruchu, koszty inspekcji gestorów przebudowywanych sieci, obsługę geodezyjną, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, projekt techniczny powykonawczy, koszty inspekcji rurociągów TV kanalizacji deszczowej - potwierdzających zachowanie zaprojektowanych spadków, itp., należą do Wykonawcy i stanowią jego koszt.*”

Tym samym zmieniają się odpowiednie zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,
której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)