

OSZP.271.25.2012

Wyrzysk, dnia 14.12.2012r.

dotyczy: Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 1a 2 i 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

#### Pytanie

Jaka stolarka okienna została przewidziana dla budynku Świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie, drewniana czy PCV i czy jeśli PCV to jaki kolor?

#### Odpowiedź

Dla nowo budowanego budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie należy zastosować okna z PVC, min. 5-cio komorowe, białe.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....  
*(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,  
której Kierownik zamawiającego  
powierzył wykonywanie zastrzeżonych  
dla niego czynności)*