

OSZP.271.7.2014

Wyrzysk, dnia 08.05.2014r.

dotyczy: Osiek nad Notecią – budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Lipowej i Przeknej

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

W pozycji nr 49 przedmiaru dotyczącego robót drogowych powinna być jednostka miary „m” gotowej poręczy wykonanej z godnie z rys. 1, 2B i 11 oraz opisem technicznym do projektu budowlano wykonawczego tj z rur stalowych fi 50 w rozstawie słupków co 1,2 m.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,
której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)