

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 21 września 2015 r., znak: ŚR.6341.74.2015.VIII, prowadzonego na wniosek Pani Danuty Serwackiej Prezesa Firmy Konsultacyjno-Projektowej Gospodarki Wodno-Ściekowej Wadis sp. z o.o. ul. Chodkiewicza 15, 85-56 Bydgoszcz, w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. Podgórna 1A, 89-300 Wyrzysk, **pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z Aglomeracji Wyrzysk, oczyszczonych w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Wyrzysk ul. Pod Czubatką 38, 89-300 Wyrzysk, informuję że Inwestor zmienił swój wniosek, rezygnując z określenia wskaźników zanieczyszczeń na podstawie wielkości ich redukcji, pozostawiając konkretne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych do odbiornika ściekach, w następujący sposób:**

1) ilość i jakość ścieków

a) do czasu wykonania rozbudowy oczyszczalni – przyjmując jako datę zakończenia rozbudowy datę wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu oczyszczalni

- RLM w przedziale 2000 - 9999

$$Q_{\max h} = 143,0 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śrdob}} = 1100 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{roczne max}} = 401\,500 \text{ m}^3/\text{rok};$$

- stężenia zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków

$$\text{BZT}_5 - 25 \text{ mg O}_2/\text{l},$$

$$\text{ChZT} - 125 \text{ mg O}_2/\text{l},$$

$$\text{zawiesiny ogólne} - 35 \text{ mg/l};$$

b) po wykonaniu rozbudowy oczyszczalni ścieków

- RLM w przedziale od 10 000 do 14 999

$$Q_{\max h} = 171,0 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śrdob}} = 1\,632 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\text{roczne max}} = 834\,025 \text{ m}^3/\text{rok};$$

- stężenia zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków

$$\text{BZT}_5 - 25 \text{ mg O}_2/\text{l},$$

$$\text{ChZT} - 125 \text{ mg O}_2/\text{l},$$

$$\text{zawiesiny ogólne} - 35 \text{ mg/l},$$

$$\text{azot ogólny} - 15 \text{ mg N/l},$$

$$\text{fosfor ogólny} - 2 \text{ mg P};$$

2) **odbiornik** – woda – rzeka Łobzonka w km 13+500;

3) **lokalizacja oczyszczalni** – działki nr 336/2 i 337/5, obręb 0021 Wyrzysk Skarbowy oraz 1046/1, 1046/2, 1047/1, 1047/2, 1048/1, 1048/2, 1049/4, 1050/1, 1054/1, obręb 0001 Miasto Wyrzysk;

4) wylot ścieków – średnica 400 mm,

- współrzędne geograficzne N 53°09'3,7" E 17°08'45,59",

- działka nr 347/8, obręb 0021 Wyrzysk Skarbowy – własność – Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Piła, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła i 1203/1, obręb Karolewo – własność – Skarb Państwa – Starosta Piłski;

Z wnioskiem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Piła przy Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 204, telefon 0-67 21-09-464.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą wnieść uwagi i wnioski dotyczące wydania pozwolenia.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t. z późn. zmian.) informuję, że przedmiotowy wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do dnia 15 stycznia 2016 r. z uwagi na spoczywający na Organie obowiązek zgromadzenia materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i powiadomienia stron postępowania o jego zakończeniu i możliwości zapoznania się z nim przed wydaniem decyzji.

z up. STAROSTY

Mieczysław Chmiel
Dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Pani Danuta Serwacka
Firma Konsultacyjno-Projektowa
Gospodarki Wodno - Ściekowej
Wadis Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 15,
85-065 Bydgoszcz,
2. Burmistrz Wyrzyska
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk,
4. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
5. Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddział w Piła
ul. Motylewska 7, 64-920 Piła,
6. Starosta Piłski
Wydział Nieruchomości w/m,
7. Okręg Nadnotecki
Polskiego Związku Wędkarskiego w Piła
ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła
8. a/a.

Do wiadomości:

Urząd Miejski w Wyrzysku
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk

sprawę prowadzi: Renata Maruszak
tel. 0-67 21-09-464

Urząd Miejski w Wyrzysku
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
NIP 764-17-73-550, R. 000530755
(22)

*Decyzję na podstawie opinii z dnia 23.12.2015 r. -
Nigleim w Specyficznym od dnia 23.12.2015 r. -
do dnia 23.12.2015 r.*

INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska
Anna Kubich