



**WODOCIĄGI KIELECKIE** Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00, fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitał zakładowy: 56 000 000 zł

URZĄD GMINY w ZAGNAŃSKU

Wpłynęło dnia 04.10.2009

Nr 9519 Zł.

Podpis

Kielce 28-10-2009

JID-W / 9802 / 2703 / 2009

Urząd Gminy Zagnańsk  
26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8

Dot.: wodociągu rozdzielczego  $\phi$  150mm: w msc.Kaniów wzdłuż drogi powiatowej nr 0303T, na odcinku od ul.Młynarskiej do ul.Gajowej (dz.nr ewid.407) oraz wzdłuż drogi gminnej w Kaniowie (ul.Dębowa, dz.nr 249) gm.Zagnańsk -pismo znak BID-7041/303T/3/3/2009.

W nawiązaniu do pisma znak: BID-7041/303T/3/3/2009

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. informuje:

1. Po dokonanej szczegółowej analizie przebiegu trasy wodociągu w msc.Kaniów wzdłuż drogi powiatowej (na odcinku od ul.Młynarskiej do ul.Gajowej) oraz wzdłuż ulicy Dębowej (droga gminna na działce nr ewid. 249) wyrażamy zgodę na pozostawienie przedmiotowych sieci ulicznych bez przebudowy.
2. Biorąc jednak pod uwagę podaną we wniosku propozycję wykonania chodnika wzdłuż drogi powiatowej po północnej stronie jezdni, tj. po stronie gdzie również znajduje się wodociąg wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasowy, źródła) wnioskujemy o rozważenie możliwości wybudowania chodnika po stronie południowej. Taka lokalizacja chodnika przy prowadzeniu prac montażowych na sieci nie będzie wymagała rozbierania elementów chodnika.
3. Przy sporządzaniu projektu wykonawczego drogi i chodnika należy zapewnić minimalne przykrycie wodociągu i przyłączy wynoszące 1,7-1,8m (odległość liczona od terenu do wierzchu rury).
4. Zastrzegamy, że w związku z usytuowaniem wodociągu w pasie jezdnym w przypadku wystąpienia w przyszłości awarii na w/w przewodzie należy liczyć się z koniecznością naruszenia nawierzchni asfaltu i chodnika.
5. Dokumentacja planowanej drogi musi uwzględnić:
  - wyprowadzenie do rzędnej niwelety realizowanego pasa drogowego wszystkich elementów uzbrojenia podziemnego (skrzynki do zasuw i hydrantów, włazy kanałowe),
  - regulację wysokości włązów kanałowych należy wykonać stosując: cegłę kanalizacyjną kl.25, klinkierową pełną kl.35 (typ B bez otworów wg PN-B-12008) lub pierścienie betonowe
  - roboty budowlane muszą być prowadzone w sposób nienaruszający istniejących przewodów wodociągowych oraz zapewniający zagłębienie gwarantujące zabezpieczenie przed zamarzaniem (patrz pkt.3),
  - odbiór drogi należy dokonać przy udziale przedstawiciela "Wodociągów Kieleckich" /pod kątem regulacji wysokościowej przewodów wod-kan/.
6. O terminie odbioru należy powiadomić pisemnie Spółkę "Wodociągi Kieleckie" z tygodniowym wyprzedzeniem.

Do wiadomości :

-----  
1.TK 2.HZ 3.a/a

DYREKTOR  
ds. Inwestycyjnych i Logistyki  
mgr inż. Danuta Brymerska