

Zaklików 25.01.2018 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Przebudowa drogi gminnej nr 101408R Antoniówka – Karkówka w granicy pasa drogowego na odcinku od km 1 + 055 do km 2 + 035**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z dodatkowymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wyjaśniam, co następuje:

**Treść zapytań:**

#### Zapytanie nr 1

##### **Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej przy użyciu farb chlorokauczukowych.

##### **Odpowiedź**

*Zamawiający potwierdza, że oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej przy użyciu farb chlorokauczukowych.*

##### **Pytanie 2**

Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu i wymagań dotyczących oznakowania pionowego

##### **Odpowiedź**

*Zamawiający udostępnia, jako załącznik do niniejszego wyjaśnienia, projekt stałej organizacji ruchu w formacie pdf, w którym zostały zawarte wymagania dotyczące oznakowania pionowego m.in. wymiary dla poszczególnych grup znaków, typ folii odblaskowej*

##### **Pytanie 3**

Prosimy o załączenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót

##### **Odpowiedź**

*Zamawiający udostępnia, jako załącznik do niniejszego wyjaśnienia, szczegółową specyfikację techniczną dotyczącą zadania.*

##### **Pytanie 3**

Prosimy o podanie obowiązującej kategorii obciążenia ruchem oraz wymaganego uziarnienia dla mieszank mineralno – asfaltowych dla warstwy ścieralnej, wiążącej i wyrównawczej

##### **Odpowiedź**

*Kategoria ruchu oraz uziarnienie dla poszczególnych warstw:*

- wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową AC11W dla KR1-2.
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W grubości 4 cm dla KR1-2.
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4cm dla KR1-2.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sp. K.K.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Zdzisław Wójcik