

ZP.271.8.2019

Zaklików 26.03.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików na dz. nr ewid. 872 w Zaklikowie i 446 w Starych Barakach**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z dodatkowymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986), wyjaśniam, co następuje:

*Treść zapytań:*

#### Zapytanie nr 1

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego pozostałego z frezowania nawierzchni asfaltowych (rumosz asfaltowy) do mieszanki mineralno- asfaltowej warstwy wyrównawczej?

##### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza do wykonania robót nawierzchniowych z zastosowaniem masy mineralno - asfaltowej na warstwę wyrównawczą z dodatkiem materiałów z rozbiórki nawierzchni bitumicznych.**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

*Z poważaniem,*

**BURMISTRZ**  
  
*Dariusz Toczyski*