

ZP.271.8.2019

Zaklików 01.04.2019 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików na dz. nr ewid. 872 w Zaklikowie i 446 w Starych Barakach**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z dodatkowymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986), wyjaśniam, co następuje:

**Treść zapytań:**

#### Zapytanie nr 2

##### Pytanie 1

Zamawiający podaje w SST zadanie nr 1 i 2 dla warstwy wiążącej wpisana jest nawierzchnia AC WMS 16 25/55-60 KR1-2. Zgodnie z pkt. 6 Podstawowe zalecenia doboru wyrobów do asfaltowej nawierzchni drogowej, tab. 1 - Zestawienie wyrobów do warstw nawierzchni drogowych z uwzględnieniem obciążenia ruchem - nie stosuje się takich mieszanek (WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne).

##### Odpowiedź

Zgodnie z wytycznymi "Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych" WT-2014 - część I Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne, opracowanymi przez GDDKiA, dla robót na drogach gminnych, ujętych w przetargu na przebudowę dróg gminnych w Zaklikowie, należy ująć w wycenie robót dla ruchu KR 1-2 :

1. Dla warstwy wiążącej mieszanka mineralno - asfaltowa AC 16W lepiszcze asfaltowe 50/70
2. Dla warstwy ścieralnej mieszanka mineralno - asfaltowa AC 11S lepiszcze asfaltowe 50/70

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

**BURMISTRZ**

  
Dariusz Toczyski