

Zaklików 04.03.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Remont i rozbudowa obiektów sportowych w Gminie Zaklików – Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Zdziechowice Drugie**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843), wyjaśniam, co następuje:

#### Pytanie 1

W związku z przetargiem nieograniczonym o numerze ZP.271.7.2020, dla zadania pn. „Remont i rozbudowa obiektów sportowych w Gminie Zaklików – Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Zdziechowice Drugi” zwracamy się do Zamawiającego z następującym zapytaniem. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostawę i montaż betonowego zbiornika retencyjnego dla systemu nawadniania o pojemności 52 m<sup>3</sup>. Opisany w specyfikacji zbiornik o długości 8,00 m i wadze około 28 ton, jest rozwiązaniem, które w znaczący sposób podraża koszty całej inwestycji i niesie za sobą konieczność ponoszenia dodatkowych zbędnych kosztów i problemów z jego obsługą. Transport oraz montaż tak ogromnego zbiornika generuje dodatkowe ogromne koszty, a sam zbiornik i jego wielkość i tak nie gwarantuje zmagazynowania odpowiedniej ilości wody. Wnosimy o zamianę obecnego zbiornika o poj. 52 m<sup>3</sup> na trzy mniejsze zbiorniki betonowe o poj. 10 m<sup>3</sup> każdy, co według nas w zupełności wystarczy do odpowiedniej obsługi boiska sportowego

#### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne do podanego w dokumentacji projektowej, rozwiązanie polegające na zastąpieniu jednego zbiornika o pojemności 52 m<sup>3</sup> przez trzy zbiorniki o łącznej pojemności również 52 m<sup>3</sup>.**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sp. K.K.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
  
Dariusz Toczyski