

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Remont i rozbudowa obiektów sportowych w Gminie Zaklików – Modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Zdziechowice Drugie**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843), wyjaśniam, co następuje:

### Pytanie 1

Jaki jest poziom wody gruntowej w miejscu montażu zbiornika retencyjnego?

### Odpowiedź:

**Poziom wody gruntowej w miejscu montażu zbiornika retencyjnego jest poniżej poziomu posadowienia zbiornika.**

### Pytanie 2

Proszę o określenie parametrów zbiornika retencyjnego. W dokumentacji projektowej podane są tylko wymiary, natomiast brak wymaganych parametrów wytrzymałościowych.

### Odpowiedź:

**Parametry zbiornika: grubość dna i pokrywy wynosi min. 150 mm, grubość ścian min. 100 mm, beton klasy C30/37 W8 F150, klasa ekspozycji xc2. Dodatkowo informuję, że Zamawiający dopuszcza, jako rozwiązanie równoważne do podanego w dokumentacji projektowej, rozwiązanie polegające na zastąpieniu jednego zbiornika o pojemności 52 m<sup>3</sup> przez mniejsze zbiorniki o łącznej pojemności również 52 m<sup>3</sup>.**

### Pytanie 3

Czy Zamawiający akceptuje w warstwie stabilizująco – drenującej żwir frakcji 2,0 – 8,0 mm?

### Odpowiedź:

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w warstwie stabilizująco - drenującej żwiru frakcji 2,0 – 8,0 mm.**

### Pytanie 4

Do uruchomienia instalacji nawadniającej w celu sprawdzenia, przeszkolenia użytkownika oraz prowadzenia pielęgnacji murawy, wymagany będzie dostęp do energii elektrycznej i wody z wodociągu. Czy Zamawiający udostępni wymagane media?

**Odpowiedź:**

**Wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną jest elementem zamówienia i znajduje się po stronie Wykonawcy, dostęp do wody dla instalacji zraszania zapewni Zamawiający.**


**Pytanie 5**

Czy mechaniczna pielęgnacja murawy, wymagana jest tylko przez 3 miesiące? Którego okresu dotyczy?

**Odpowiedź:**

**W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac związanych z pielęgnacją murawy przez cały okres od jej wykonania do upływu terminu wynoszącego 3 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,  
Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Maria Wójcik  
SEKRETARZ GMINY