

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Budowa drogi gminnej ul. Krzywa w Zaklikowie**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z pytaniami do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843), wyjaśniam, co następuje:

### Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST na w/w zadanie.

### Odpowiedź:

**Zamawiający udostępni SST w załączeniu.**

### Pytanie 3

Prosimy o podanie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej na warstwę wiążącą gr. 6 cm i warstwę ścierną gr. 4 cm.

### Odpowiedź:

**Mieszanka zastosowana do warstw bitumicznych ma zapewniać osiągnięcie wymaganych parametrów dla KR-1.**

**- na warstwę wiążącą (gr. 6cm) należy zastosować AC16W**

**- na warstwę ścierną (gr. 4cm) należy zastosować AC11S.**

### Pytanie 4

Prosimy o podanie kolorystyki kostki gr. 8 cm.

### Odpowiedź:

**Kostka na zjazdach kolor czerwony, kostka na chodniku kolor żółty/oliwkowy z pasmem koloru czerwonego i grafitowego powiązany kolorystycznie z przebudowywanymi chodnikami przez Gminę Zaklików.**

### Pytanie 5

Prosimy o podanie frakcji kruszywa łamanego na wykonanie podbudowy gr. 10 cm oraz 20 cm.

### Odpowiedź:

**Podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm należy wykonać z tłuczni frakcji 20-63 mm lub 31,5-63 mm klinowanego mieszanką 0-32 grubości do 5 cm.**

**Podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm należy wykonać z mieszanki frakcji 0-31,5 mm, która zapewni osiągnięcie wymaganych parametrów.**

### Pytanie 6

Czy do obowiązków Wykonawcy należy wyniesienie na gruncie pasa drogowego podstawie dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału działek?

### Odpowiedź:

**Do obowiązków Wykonawcy należy obsługa geodezyjna realizowanego zadania w tym prowadzenie robót w zaprojektowanym pasie drogowym. W przypadku zastrzeżeń osób trzecich konieczne będzie wskazanie granic pasa drogowego, na których realizowane są prace.**

### Pytanie 7

Czy zostały uregulowane sprawy finansowe z właścicielami działek, które podlegają podziałowi?

### Odpowiedź:

**Wyплаты odszkodowań za zajęte działki pod drogę odbywają się na podstawie decyzji administracyjnych, ustalających wysokość odszkodowania, które są wydawane w odrębnym postępowaniu, prowadzonym w nawiązaniu do wydanej decyzji ZRID – część odszkodowań została już wypłacona.**

**Pytanie 8**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź:**

**Wycenę oznakowania należy dokonać o wyszczególniony w przedmiarze wykaz znaków.**

**Pytanie 9**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegółowe specyfikacje techniczne.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępnia SST w załączeniu.**

**Pytanie 10**

Z jakich mieszanek mineralno-asfaltowych należy wykonać warstwę wiążącą i ścieralną drogi?

**Odpowiedź:**

**Mieszanka zastosowana do warstw bitumicznych ma zapewniać osiągnięcie wymaganych parametrów dla KR-1.**

**- na warstwę wiążącą (gr. 6 cm) należy zastosować AC16W**

**- na warstwę ścieralną (gr. 4 cm) należy zastosować AC11S.**

**Pytanie 11**

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej uzgodnionej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinków sieci gazowej.

Na dzień dzisiejszy nie ma jej w udostępnionych przez Zamawiającego dokumentach.

**Odpowiedź:**

**Wycenę zleconego zakresu prac poszczególnych odcinków należy wykonać w oparciu o pozycje przedmiarowe oraz o załączone warunki PSG przy zapewnieniu ciągłości dostaw paliwa gazowego dla odbiorców.**

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

*Sp. K.K.*

*Z poważaniem,*

**BURMISTRZ**  
*Toczek*  
*Dariusz Toczyński*