

Zatory, dnia 08.05.2009 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dębiny – etap I zadania: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn”.

Gmina Zatory działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2009 r. dotyczącego pozycji 7, 8 oraz pozycji 9 przedmiaru robót na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dębiny – etap I zadania: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn” wyjaśnia, że:

Ad. 1) mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia podanych niżej:

- przechodzi przez sito o wymiarach kwadratowych oczek, % wag.:

# 20	-	100%
# 12	-	92 %
# 4	-	64 ÷ 86 %
# 2	-	47 ÷ 68 %
# 0,5	-	26 ÷ 44 %
# 0,075	-	8 ÷ 15 %

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu od 0 do 20 mm. WP powinien wynosić od 25 + 40.

Ad. 2) Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji przy użyciu mieszanki betonowo - popiołowo - żuźlowej.

Załączniki:

1. Treść zapytania dotyczącego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dębiny – etap I zadania: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn”.
2. Specyfikacja Techniczna

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzisław Kaczmarczyk