

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) – Gmina Zatory informuje, że w dniu 01.02.2010 r., otrzymała (w formie FAX-u) pismo – zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań jest załącznikiem do wyjaśnień i jest zamieszczona na stronie internetowej - www.zatory.pl.

W odpowiedzi na w/w pismo z dnia 29.01.2010 r. nr: Ldz.: 271/2010 - Zamawiający wyjaśnia:

Ad 1 i 2 W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej siwz) nie nastąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia zawarty w siwz. Ponadto teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający nie posiada koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Zatory i koncepcji skanalizowania miejscowości Pniewo, a także przesyłu ścieków do oczyszczalni w Zatorach.

Ad 3 Celem udzielenia informacji odnośnie parametrów techniczno-technologicznych oczyszczalni ścieków, obiektów i zastosowanych urządzeń, Zamawiający załącza wyciąg dokumentacji technicznej dotyczącej istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory – załącznik nr 1;

Plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków wraz z uzbrojeniem - załącznik nr 2 do wyjaśnienia;

Mapa z zaznaczonym obszarem do skanalizowania - załącznik nr 3 do wyjaśnienia;

Długość kanalizacji grawitacyjnej wynosiła będzie około 4 km, a długość kanalizacji ciśnieniowej tranzytowej wynosi będzie około 8 km. Zgodnie ze siwz Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przebieg sieci kanalizacji grawitacyjnej, sieci kanalizacji ciśnieniowej tranzytowej oraz lokalizację przepompowni.

Do skanalizowania przewidziane jest około 100 posesji;