

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) – Gmina Zatory informuje, że w dniu 01.03.2010 r., otrzymała (w formie FAX-u) pismo – zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań jest załącznikiem do wyjaśnień i jest zamieszczona na stronie internetowej - www.zatory.pl.

W odpowiedzi na w/w pismo z dnia 01.03.2010 r. nr: L.dz.: 2058/03/2010/w - Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1 Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Zatorach Nr 28/VI/03 z dnia 28.03.2003 r. ogłoszoną w Dz. Urz. woj. mazowieckiego nr 232 poz. 6093 z dnia 02.09.2003 r. na działce nr 155/21 położonej w obrębie geodezyjnym Zatory gmina Zatory wyznacza się obszar strefy technicznej. Jako przeznaczenie podstawowe dla obszaru ustala się oczyszczalnię ścieków.

Ad. 2 W formularzu oferta załącznik nr 1 do specyfikacji błędnie podano wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. Do wyjaśnień Zamawiający załącza poprawiony druk oferty.

Ad. 3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno odpowiadać wymogom Zamawiającego dotyczącym terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. 4 Oferta ma uwzględniać koszty nadzoru autorskiego.

Ad. 5 Zamawiający przewiduje ilość pobytów nie większą niż 10.

Ad. 6 Zapis zawarty w §2 pkt 2 lit. b wzoru umowy, dotyczy wykonania przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji przez Wykonawcę uzgodnionych między stronami ustaleń dotyczących rozwiązań technicznych dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

Ad. 7 Pod pojęciem „niezwłocznego przyjazdu”, §2 pkt 2 lit. e, należy rozumieć 48 godzin od otrzymania wezwania.

Ad. 8 Wersja robocza projektu musi być opracowana w oparciu o uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i zawierać zatwierdzone przez Zamawiającego rozwiązania techniczne w zakresie oczyszczalni ścieków komunalnych i urządzeń kanalizacyjnych. Patrz Rozdział III pkt 1 lit. q. Wersja robocza projektu zostanie zaakceptowana jeżeli będzie uwzględniał wszystkie uzgodnienia zawarte pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Ad. 9 Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Prut. Gmina Zatory posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne.

Ad. 10 Zamawiający podtrzymuje termin wykonania zamówienia zawarty w siwz.

WOJT
GMINY ZATORY

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk