

Zatory dnia 21.05.2010 r.

ZP.341/G-6/2010

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont stacji uzdatniania wody w Zatorach.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) – Gmina Zatory informuje, że w dniu 20.05.2010 r., otrzymała (w formie FAX-u) pismo – zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań jest załącznikiem do wyjaśnień i jest zamieszczona na stronie internetowej - www.zatory.pl.

W odpowiedzi na w/w pismo Zamawiający wyjaśnia:

- Ad. 1 W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych w technologii SUW, wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie urządzenia równoważne wraz z obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi urządzeń równoważnych.
- Ad. 2 Zamawiający będzie wymagał kompletne atesty na całe zestawy.
- Ad. 3 W przypadku braku w ofercie tabeli z wykazem urządzeń równoważnych i dokumentów, celem udokumentowania jakości oferowanych urządzeń, zamawiający uzna, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową bez zastosowania urządzeń równoważnych.

WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk