

Dotyczy: przetargu „Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach”

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pyt. 1

Zgodnie z SIWZ pkt 3. „Opis przedmiotu zamówienia” podpunkt 1. zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem rozwiązań równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż w dokumentacji projektowej. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Branży Sanitarnej na str 24 w punkcie 2.15. „Warunki zastosowania urządzeń równoważnych w technologii SUW” zawiera Załącznik do specyfikacji przetargowej „Wykaz urządzeń równoważnych”. Czy w celu udowodnienia równoważności przez oferenta konieczne jest zamieszczenie tej tabeli w ofercie przetargowej wraz z obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi ?

Pyt. 2

W projekcie budowlanym branży sanitarnej zaprojektowane są zestawy aeracji, filtracyjny i hydroforowy, które posiadają atesty PZH. Czy można przedstawić atesty PZH pojedyncze na główne elementy zestawów czy będą wymagane kompletne atesty na całe zestawy?

Pyt. 3

Czy w sytuacji w której oferent nie załączając na etapie składania oferty przetargowej wykazu urządzeń równoważnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej Sanitarno Technologicznej wraz z dokumentami i uzyskując zamówienie od Zamawiającego, będzie musiał zastosować urządzenia przyjęte pierwotnie w projekcie oraz kosztorysie ?

Prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnego faxu.