

.....
ZP.3431.7/8/15

wg
rozdzielnika

Dot: wyjaśnienia treści „SIWZ” ZP. 3431.7 /15

W odpowiedzi na zapytania w sprawie wyjaśnienia treści zapisu “Specyfikacji istotnych warunków zamówienia “ – ZP.3431.7/15 na wykonanie:

„ **REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3162D KLUCZOWA - BRODZISZÓW KM 0+000 – 2+137 (INTENSYWNE OPADY DESZCZU WRZESIEŃ 2014)** „

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r “ Prawo zamówień publicznych “ (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur przepustów z żelbetowych na rury z tworzyw sztucznych o tych samych parametrach (wytrzymałość , sztywność itp.) ?

Odpowiedz nr 1

Zamawiający dopuszcza zmianę rur żelbetowych na rury z tworzyw sztucznych o tych samych parametrach.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek czołowych przepustów w innej technologii niż podane w przedmiarze czyli wylewane na mokro ?

Chodzi o dopuszczenie ścianek z bloczków betonowych , kostki kamiennej , kamienia murowego lub ewentualnie z gotowych prefabrykatów żelbetowych .

Odpowiedz nr 2

Zamawiający nie dopuszcza wykonania ścianek w innej technologii niż podana w przedmiarze.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi powiatowej nr 3162D na remontowanym odcinku , podczas prowadzenia prac związanych z układaniem nowych nawierzchni bitumicznych ?

Odpowiedz nr 3

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót po uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń .

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie , iż Zamawiający chce wykonać jedynie skropienie emulsją asfaltową pod jedną z warstw bitumicznych : jeżeli tak , to pod którą warstwą należy wykonać skropienie powierzchni (PRZEDMIAR – poz.9 => 10255,88 m² tyle co warstwy MMA).

Odpowiedz nr 4

Skropienie należy wykonać między warstwowo tj. na warstwie wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej .

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie kategorii ruchu remontowanej drogi.

Odpowiedz nr 5

Kategoria ruchu KR1

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rodzajami mieszanki warstwy ścieralnej. Opis techniczny opisuje wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S, natomiast przedmiar robót oraz załącznik cenowy opisują wykonanie warstwy ścieralnej z AC5S.

Odpowiedz nr 6

Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z opisem technicznym tj. z betonu asfaltowego AC11S.

Pytanie nr 7

Prosimy o uzupełnienie jednostki miary w pozycji 11 i 51 przedmiaru robót oraz załącznika cenowego.

Odpowiedz nr 7

Jednostka miary jak w podsumowaniu ilości tj. m² - poz. 11 i poz. 51 .

Pytanie nr 8

Prosimy o korektę jednostki miary w pozycji 13 przedmiaru robót oraz załącznika cenowego.

Odpowiedz nr 8

W pozycji nr 13 ilość karczowania 450 m² co daje 0,045 ha .

Pytanie nr 9

Prosimy o dołączenie do dokumentacji planu sytuacyjnego, profilu podłużnego oraz przekrojów podłużnych. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia dołączenie w/w rysunków jest niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty i skontrolowania ilości obmiarowych w dołączonym przedmiarze robót.

Pytanie nr 10

Ze względu na brak kompletnej dokumentacji projektowej - brak planu sytuacyjnego, profilu podłużnego, przekrojów poprzecznych, nie ma możliwości sprawdzenia ilości obmiarowych podanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót. W związku z tym prosimy o zmianę rozliczenia z formy ryczałtowej na kosztorysową.

Odpowiedz na pytanie nr 9 i nr 10

Zadanie jest zadaniem remontowym nie wymagającym wykonania dokumentacji projektowej, a przedmiar robót uwzględnia wszystkie prace w ilości koniecznej do przeprowadzenia podmiotowego remontu.

Pytanie nr 11

Czyją własnością będzie materiał z frezowania.

Odpowiedz nr 11

Materiał z frezowania będzie własnością Zamawiającego .

Pytanie nr 12

W przypadku kiedy materiał z frezowania będzie własnością Zamawiającego, prosimy o podanie miejsca wywozu.

Odpowiedz nr 12

Miejsce przewozu materiału z frezowania na plac składowy zamawiającego w Ząbkowicach Śl.
ul. Daleka nr 19

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

Antoni Drożdż