

.....
ZP.3431.7/11/15

wg
rozdzielnika

Dot: wyjaśnienia treści „SIWZ” ZP. 3431.7 /15

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści zapisu “Specyfikacji istotnych warunków zamówienia “
– ZP.3431.7/15 na wykonanie:

**„ REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3162D KLUCZOWA - BRODZISZÓW KM 0+000 – 2+137
(INTENSYWNE OPADY DESZCZU WRZESIEŃ 2014) „**

Zarząd Dróg Powiatowych w Zabkowicach Śl. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r “
Prawo zamówień publicznych “ (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm.) wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono bardzo zły stan istniejącej nawierzchni drogi (liczne przełomy, degradacja istniejącej nawierzchni). W związku z tym prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje, które będą opisywały roboty konieczne do wykonania przed układaniem mas mineralno-bitumicznych. W szczególności prosimy o zwiększenie zakładanej ilości wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym (poz. nr 12) z 208,35 m3 na co najmniej 480 m3.

Odpowiedz nr 1

Wykazana ilość tłuczni kamienno w przedmiarze (poz. nr 12) jest ilością wystarczającą do wyrównania uszkodzonej istniejącej podbudowy.

DYREKTO
Zarząd Dróg Powiatowych
Antoni Drożdż

K/O

- 1.Adresaci zapytań
- 2.a/a J.R.

Wyjaśnienia „SIWZ” umieszczono:

- 1.BIP- strona internetowa : www.bip.zdp-.zabkowice.pl
- 2.Tablica Ogłoszeń – siedziba zamawiającego