



ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

63 – 100 ŚREM, ul. Promenada 7

tel. (0-61) 283-52-67, fax(0-61) 283-77-38

Śrem, dnia 4.04.2012r.

**Wykonawcy
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na RENOWACJĘ KAPLICY PRZY ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM W ŚREMIE

1. Prosimy o udostępnienie projektów: krat w piwnicy, krat stalowych wewnątrz kaplicy, projekt schodów technicznych na chór, projekt instalacji elektrycznej oraz projekt konstrukcji chóru.

Odpowiedź:

W załączniku dołączono dokumentację techniczną.

- a. **Kraty należy przyjąć zgodnie z podziałem ujętym w dokumentacji, zakładając że pręty podziału mają być wykonane z stalowego pręta kwadratowego 16x16 mm. Detale i projekt wykonawczy bram należy uzgodnić z nadzorem konserwatorskim.**
 - b. **Schody stalowe nie posiadają projektu wykonawczego. W cenie wykonanie schodów należy uwzględnić wykonanie projektu wykonawczego. Projekt należy uzgodnić z nadzorem konserwatorskim.**
2. Prosimy o wyjaśnienie co należy zrobić z boazerią w kruhcie.

Odpowiedź:

Należy zdemontować boazerię w kruhcie. Demontaż należy uwzględnić w pozycji rozbiórki wykonanie tynku renowacyjnego wewnątrz kaplicy.

3. Prosimy o wyjaśnienie zakresu malowania ścian wewnętrznych – polichromie

Odpowiedź:

Prace malarskie przewiduje się wykonać w miejscach gładkich gdzie nie występują polichromie. Dokładne miejsca malowania należy na etapie wykonawczym uzgodnić z nadzorem konserwatorskim.

4. Czy w zakres prac wchodzi również usunięcie ławek, ołtarzy bocznych itp.

Odpowiedź:

Usunięcie ławek, konfesjonałów i ołtarzy bocznych należy uwzględnić w pozycji renowacji posadzki.

5. Co należy zrobić z posadzka pod ławkami i ołtarzami, czy jest ona również przeznaczona do konserwacji, czy znany jest jej stan techniczny.

Odpowiedź:

Posadzka pod ławkami i ołtarzami również przeznaczona jest do konserwacji. Przewiduje się że stan techniczny posadzki pod ławkami jest taki sam jak w miejscach odsłoniętych.