

Wszyscy oferenci

Dotyczy postępowania:

„Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm. Skórcz”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 537594-N-2019 z dnia 17.04.2019r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm) zwanej dalej „ustawą pzp” Gmina Skórcz, jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Treść SIWZ

-w rozdziale 2 w pozycji 2.3 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia wprowadza się korektę.

Zapis dotychczasowy:

- Zamawiający żąda aby wszyscy oferenci w celu oceny technicznej oferty już na etapie składania od ofert, załączyli do oferty:
 - karty katalogowe oferowanych zestawów technologicznych z dokładnymi wymiarami i opisem technicznym;
 - atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne: zestaw hydroforowy, zestaw filtracji, zestaw dmuchawy, zestaw napowietrzania. Nie dopuszcza się stosowania atestów PZH na poszczególne podzespoły zestawów technologicznych w zamian atestu na kompletne urządzenie.
 - wykaz maszyn i sprzętu do obróbki stali nierdzewnej. Oferent w wykazie sprzętu powinien udokumentować posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalającego na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym reżimem wykonania tj. maszyny do obróbki rurociągów ze stali nierdzewnej w szczególności głowicy automatycznej do spawania orbitalnego, W przypadku braku takich maszyn i zaplecza oferent powinien wskazać firmę (podwykonawcę / dostawcę) zdolną spełnić powyższe wymagania i udokumentować dysponowanie wymaganym sprzętem
 - Certyfikat DIN EN ISO 3834-2 dotyczący jakości spawania materiałów metalowych
 - Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 System zarządzania jakością
 - Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015-09 System zarządzania środowiskowego
 - Certyfikat PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 - Certyfikat OHSAS 18001:2007 Międzynarodowa norma System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

- Zamawiający wymaga aby wykonawca robót spełniał poniższe wymagania:
 - Wykonawca prac spawalniczych musi posiadać certyfikowany system zarządzania jakością w spawalnictwie w zakresie pełnych wymagań wg normy PN-EN-ISO 3834-2
 - Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN ISO 14732 posiadających aktualne uprawnienia.
 - Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z PN-EN ISO 15614
 - Wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO 5817
 - Minimalny zakres badań nieniszczących - 100% złączy poddać kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637
 - Personel wykonujący badania powinien posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712
 - Wykonawca prac spawalniczych zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dokumentacją powykonawczą następujących dokumentów: kopia certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2

Zapis po zmianie:

- Zamawiający żąda aby wszyscy oferenci w celu oceny technicznej oferty już na etapie składania ofert, załączyli do oferty:
 - karty katalogowe oferowanych zestawów technologicznych z dokładnymi wymiarami i opisem technicznym;
 - atesty PZH na kompletne zestawy technologiczne: zestaw hydroforowy, zestaw filtracji, zestaw dmuchawy, zestaw napowietrzania. Nie dopuszcza się stosowania atestów PZH na poszczególne podzespoły zestawów technologicznych w zamian atestu na kompletne urządzenie.
 - Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10 System zarządzania jakością
 - Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015-09 System zarządzania środowiskowego
- Zamawiający wymaga aby wykonawca robót spełniał poniższe wymagania:
 - Wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych posiadających aktualne uprawnienia.

2. Treść SIWZ

-w rozdziale 8 Wadium/termin związania z ofertą w pozycji 8.1: wprowadza się korektę

Zapis dotychczasowy:

Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 16.05.2019 r. do godziny 10.00, w sposób stosowny do jego formy.

Zapis po zmianie:

Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **23.05.2019r.** do godziny 10.00, w sposób stosowny do jego formy.

3. Treść SIWZ

-w rozdziale 9 Opis sposobu przygotowania ofert w pozycji 9.5: wprowadza się korektę

Zapis dotychczasowy:

Oferta na inwestycję pn.: „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm.
Skórcz

Nie otwierać przed 16.05.2019 r. godz. 10.10

Zapis po zmianie:

Oferta na inwestycję pn.: „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m. Barłożno gm.
Skórcz

Nie otwierać przed **23.05.2019 r.** godz. 10.10

4. Treść SIWZ

-w rozdziale 10 Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert w pozycji 10.1: wprowadza się korektę

Zapis dotychczasowy:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 (Sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do **dnia 16.05.2019r do godz. 10.00.**

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu **16.05.2019r. o godz. 10.10** w pok. nr 9- sala konferencyjna.

Zapis po zmianie:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 (Sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do **dnia 23.05.2019r do godz. 10.00.**

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu **23.05.2019r. o godz. 10.10** w pok. nr 9- sala konferencyjna


Sławomir Czechowski

